




МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

28.06.2018



№ 261

Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»¹, пунктом 30 положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»², а также постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»³, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемые формы проверочных листов (списки контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного пожарного надзора:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6349; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31, ст. 4160, 4193, 4196; 2011, № 17, ст. 2310; № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4594; № 48, ст. 6728; 2012, № 9, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9, ст. 874; № 17, ст. 3477; № 30, ст. 4047; № 48, ст. 6165; № 49, ст. 6338; № 52, ст. 6961, 6979, 6981; 2014, № 11, ст. 1092, 1098; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4220, 4235, 4243, 4256; № 42, ст. 5615; № 48, ст. 6659; 2015, № 1, ст. 53, 64, 72, 85; № 14, ст. 2022; № 18, ст. 2614; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4339, 4362, 4372, 4389; № 45, ст. 6207; № 48, ст. 6707; 2016, № 11, ст. 1495; № 18, ст. 2563; № 27, ст. 4160, 4164, 4187, 4210, 4194, 4287; № 50, ст. 6975; № 9, ст. 1276; № 18, ст. 2673; № 31, ст. 4742; № 45, ст. 6582; № 49, ст. 7304.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 17, ст. 1961; 2015, № 14, ст. 6138; 2016, № 35, ст. 5126; № 39, ст. 5669; 2017, № 2, ст. 364; № 28, ст. 4145.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 9, ст. 1359.

115720

для зданий дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) в соответствии с приложением № 1;

для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) в соответствии с приложением № 2;

для многоквартирных жилых домов (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3) в соответствии с приложением № 3;

для зданий театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков, спортивных сооружений с трибунами, библиотек и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3) в соответствии с приложением № 4;

для зданий музеев, выставок, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях (класс функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4) в соответствии с приложением № 5;

для зданий организаций торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1) в соответствии с приложением № 6;

для зданий организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2) в соответствии с приложением № 7;

для зданий вокзалов (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3) в соответствии с приложением № 8;

для зданий поликлиник и амбулаторий (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4) в соответствии с приложением № 9;

для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5) в соответствии с приложением № 10;

для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых помещений, бань (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) в соответствии с приложением № 11;

для зданий объектов религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7) в соответствии с приложением № 12;

для зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в соответствии с приложением № 13;

для зданий образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2) в соответствии с приложением № 14;

для зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций,

научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3) в соответствии с приложением № 15;

для производственных зданий (класс функциональной пожарной опасности Ф5.1) в соответствии с приложением № 16;

для складских зданий, сооружений, стоянок для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилищ, архивов, складских помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) в соответствии с приложением № 17;

для зданий сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3) в соответствии с приложением № 18;

для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений в соответствии с приложением № 19.

2. Управлению организации информирования населения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте МЧС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ МЧС России от 11.09.2017 № 376 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах, в зданиях организаций торговли и организаций общественного питания»¹ признать утратившим силу.

Министр



Е.Н. Зиничев

¹ Зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2017 г., регистрационный № 49408

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специализированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы, спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и детской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдается ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты практические решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента и требования пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР)	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечение безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, смружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, смружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и абурдупликации, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на нулевом подразделении пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Предусмотрено ли проверяемым лицом внешнее оповещение объекта при наличии круглосуточного пребывания людей автономными резервными источниками электропитания систем противопожарной защиты?	часть 1 статьи 82 Технического регламента	
5.	Обеспечены (остаточны) ли проверяемым лицом объекты с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения?	часть 12 статьи 84 Технического регламента	
6.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкции о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР	
7.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
7.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
7.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
7.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
7.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
7.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, прохода транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
7.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
7.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
8.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами интустей и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
9.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, протехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаро-взрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
10.1.	на чердаках?		
10.2.	в подвалах?		
10.3.	на цокольных этажах?		
10.4.	под сводами помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
11.1.	на чердаках?		
11.2.	на технических этажах?		
11.3.	в вентиляционных камерах?		
11.4.	в других технических помещениях?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
14.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
15.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
16.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
16.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
16.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
17.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у охонных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
19.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Открыты на вопросы?
19.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
19.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных зреломов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
20.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
22.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
28.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
30.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с разбрызгивателями на этаже для 10 и более человек наличие плана эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
33.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
35.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
35.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
36.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
37.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
38.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Открыты на вопросы?
38.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
38.2.	телефонной связи?		
38.3.	электронических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
38.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
39.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с личным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
40.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц осуществляющих связь деятельности на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
42.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
43.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов муфтыпроводов и беспроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отсылка на вопросы
46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
50.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
50.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
51.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
51.1	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 1-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха?		
52.	Обеспечиваются ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических приборов и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
56.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
56.1.	применение протехнических изделий, за исключением хлыщук и бентальских свечей, соответствующих 1 классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности протехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
56.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
56.3.	уменьшение ширины проходов между рамами и установками в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
56.4.	полное исключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
56.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
57.	Исключены ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помешаний, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
59.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легко воспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легко воспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместности в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
62.	Обучение мерам пожарной безопасности		
	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
63.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?	от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ⁵	
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
65.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?		
66.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обязательные места для курения			
67.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
68.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
68.1.	на лестничных клетках?		
68.2.	на цокольных этажах?		
68.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
68.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
69.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
70.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
71.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
73.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
74.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подвала пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
75.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
76.	Запрещена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышах коих-либо пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
77.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных крапов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
77.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
77.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
77.3	Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
77.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
77.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
80.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
81.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запирно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
82.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
83.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
84.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодически их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
85.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производственной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в оганичиваемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать беспрепятственной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
89.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
90.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация нормализованным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложение № 5 и № 6 ППР	
91.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) противопожарных целей?	Пункт 61 ППР	
92.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 61(1) ППР	
93.	Продумотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 61(1) ППР	
Система вентиляция			
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
95.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых стопительных приборов	Подпункт «в» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
97.	<p>к воздуходам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?</p> <p>Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке газарезных выхлопными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?</p>	Пункт 50 ППР	
98.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
98.1.	от незадерживающих устройств в воздухопроводах?		
98.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
98.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
99.	<p>Эвакуационные пути и выходы</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:</p>	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
99.1.	порогов?		
99.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
99.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
99.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
100.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
100.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
100.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других поделбных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
102.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
103.1.	в проходах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
103.2.	в коридорах?		
103.3.	в тамбурах?		
103.4.	на галереях?		
103.5.	в лифтовых холлах?		
103.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
103.7.	в дверных проемах?		
103.8.	в эвакуационных люках?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство и тамбурах выходов.	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
105.1.	сушилок?		
105.2.	вешалок для одежды?		
105.3.	гардеробов?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
107.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их спяние (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
108.	Исключены ли проверяемым лицом:		
108.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
108.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
108.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамуг?	Подпункт «з» пункта 36 ППР	
109.	Обеспечена ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
110.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Открыты ли вопросы
	проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незаштукатуренным лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
113.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
114.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?	Пункт 135 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство и использование в коридорах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования)?	Подпункт «а» пункта 136 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом установка кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации в медицинских учреждениях?	Подпункт «б» пункта 136 ППР	
117.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование рикшетов, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
121.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
121.1.	обертывание электростолбов и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
121.2.	эксплуатация светильников со светыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легко воспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	

№ л/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
122.1.	в электроустановках (около электроустановок)?		
122.2.	около электрических аппаратов и пусковой аппаратуры?		
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустановок, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предохранительных конструкций?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
129.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
129.1.	строительных конструкций?		
129.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

Отметки при обработке

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
130.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составленным актом (приколада) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
131.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
132.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей развратных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
135.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
135.2.	стоянки транспорта?		
135.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
135.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние между строениями на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от торчящих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
138.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменды нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
139.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания горфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
140.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
141.	Исключен ли проверяемым лицом запуск направляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
144.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
147.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымохода и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
147.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
147.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
147.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
148.	Прошли ли у проверяемого лица специальные обучающие лица, эксплуатирующие	Полупункт «а» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	котельные и другие теплопроизводящие установки?		
149.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливозадачи, в также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом искра топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
151.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
152	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
153.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искроуловителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
154.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «з» пункта 84 ППР	
155.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
156.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
158.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
159.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за 1 час до прихода детей?	Пункт 85 ППР	
162.	Обеспечена ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
163.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
164.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в палатах медицинских учреждений?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
Источники открытого доступа			
165.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
167.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
168.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
169.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настольных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указываются «да», «нет» либо «нет» в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 11.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2104; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заключающего
протоколный лист)

_____ 20__ г.
(дата)

(подпись)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания гостиницы, общежития, спального корпуса санатория и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечисль вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ); Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 391 «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие систем обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	просцам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	использованию катедрии зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами здания и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	ограничение его развития? соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей эмит сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применении открытого огня, приема транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вылове пожарной охраной, аварийной остановке технологического оборудования,	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
5.7.	отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
6.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Пункт 23 ППР	
7.	Проведены ли проверочным лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
8.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазоупрочности в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.1.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:		
8.2.	на чердаках?		
8.3.	в подвалах?		
8.4.	на цокольных этажах?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых шахтах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Самостоятельно ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивают ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	способом?		
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защитная исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Находится ли в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом и ответственными с графиком планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
26.1.	защиты?		
26.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
28.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на лестничных площадках	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
30.	<p>производственного и складского назначения обозначения их категорией по пожарной опасности, а также класса зоны?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре. На которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?</p>	Пункт 7 ППР	
31.	<p>Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?</p>	Пункт 4 ППР	
32.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?</p>	Пункт 6 ППР	
33.	<p>Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?</p>	Пункт 12 ППР	
34.	<p>Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?</p>	Пункт 12 ППР	
35.	<p>Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:</p>	Пункт 9 ППР	
35.1.	<p>инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?</p>		
35.2.	<p>телефонной связи?</p>		
35.3.	<p>электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?</p>		
35.4.	<p>средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?</p>		
36.	<p>Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?</p>	Пункт 10 ППР	
37.	<p>Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса</p>	Подпункт «а» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование профилактичного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
38.	<p>Функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?</p> <p>Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?</p>	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов муфтопроводов и брызгосводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечиваются ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке новогодней елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Пункт 31 ППР	
50.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», других прожекторов со степенной защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
50.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
50.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приоспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
52.	Размещены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
53.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Обучение мерам пожарной безопасности			
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Порядк пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»	
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
58.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
59.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
60.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарный безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:		
61.1.	на лестничных клетках?		
61.2.	на доковых этажах?		
61.3.	и подвальных и чердачных помещениях?		
61.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Учтены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначены ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодезев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннею противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.1	Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2	Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3	Организована ли проверяемым лицом держатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
70.4	Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5	Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций семами противопожарного водоснабжения и семами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки интентушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
73.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый оплетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое	Пункт 475 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
75.	устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 477 ППР	
76.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
77.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
79.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале протвояльный форма учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 479 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на полной емкости в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 480 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 481 ППР	
83.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятия (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация нормативным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункт 60 ППР	
85.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60(1) ППР	
86.	Приспособлены ли проверяемым лицом выносные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
87.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения	Пункт 60(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Система вентиляция			
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом подключение талых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
90.	Определено ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, инкальцина, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
91.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
91.1.	опедедерживающих устройств в воздуховодах?		
91.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
91.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.1.	порогов?		
92.2.	раздвижных и телескопно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
92.3.	вращающиеся двери и турникетов?		
92.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
93.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
93.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
93.3.	при выколах на наружные эвакуационные лестницы?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подпольных помещений на лестничных клетках и в инкальцинах коридорах?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на талерцах?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом фиксации samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
101.2.	закраски жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отчеты на выходы
101.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «с» пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
104	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом остекленные балконы, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
110.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
111.1.	в электрошитах (около электрошитов)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутоягов, электродлинток, электротайпиков и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление (без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания та включением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы)?	Подпункт «с» пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом привлечение лиц окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
118.	Отсутствуют ли подтверждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
118.1.	строительных конструкций;		
118.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
119.	Приводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
120.	Приводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составленным актом (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
124.2.	стоянки транспорта?		
124.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
124.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
127.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
128.	расположенными в районах с торфяными почвами? Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ЛПР	
129.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
130.	Исключен ли проверяемым лицом залук неуправляемых изделий из горючих материалов, принятии решения которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? Система отопления	Пункт 77 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступниками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предельными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступниках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже начала отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
136.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей;		
136.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;		
136.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (долговременной) топки?	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
137.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
138	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливозадачи, а также вентиляцией около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсулках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при тожке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
150.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, вытребасных из топок?	Пункт 85 ППР	
151.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого flames			
152.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
154.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их применением?	Пункт 47 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинного фонаря до торючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкции отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «и/и» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется
² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4340; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 01.07.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2103; 29.08.2016, № 35, ст. 5327, 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
привержемого лица)

(подпись)

(дата) 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и выполняющего
проверочный лист)

(подпись)

(дата) 20__ г.

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания многоквартирного жилого дома (класс функциональной пожарной опасности Ф1.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдается ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?	Подпункты «д», «е» пункта 2.1, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	илим системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованнем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	ограничение его развития? ответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента. приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴ Пункты 2, 460-461 ППР	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?		
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проветривания опелевых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при выезде пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожароуправляемое состояние всех помещений, предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверки лицом проверяемым лицом работы по заделке негерметичными материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывозащитной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под сайдными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3.	...ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	Пункт 24 ППР	
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов примыки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или труднотлеющих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов, нахождение их в закрытом положении?	Пункт 53 ППР	
20.	Разработана и утверждена ли проверяемым лицом инструкция, предусматривающая порядок использования организации лифта, имеющихся	Пункт 54 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	режим работы «транспортирование пожарных подразделений»?		
21.	Обеспечены ли проверяемым лицом незамедлительность лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве безопасных зон для маломобильных групп населения и других граждан, путем поддержания в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и заполнения проемов в них, а также поддержание в исправном состоянии связи с помещением пожарного поста и знаков пожарной безопасности, указывающих направление к такой зоне?	Пункт 54 ППР	
22.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
23.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
23.1.	систем предотвращения пожара?		
23.2.	систем противопожарной защиты?		
24.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
25.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
26.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
27.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведение:	Пункт 63 ППР	
28.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
28.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
29.	Соблюдено ли требование о запрете хранения баллонов с горючими газами на путях эвакуации:	Пункт 91 ППР	
29.1.	на лестничных клетках?		
29.2.	на почтовых ящиках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
29.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
29.4.	на балконах и лоджиях?		
30.	Обеспечено ли запирание на замок пристройки и шкафов для газовых баллонов?	Пункт 93 НПР	
31	Обеспечено ли устройство жалюзи для проветривания?	Пункт 93 ППР	
32.	Обеспечено ли наличие предупреждающих надписей «Огнeоопасно. Газ»?	Пункт 93 НПР	
33.	Обеспечено ли наличие на лирах помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
34.	Организовано ли проверяемым лицом прихождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР. приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
35.	Организовано ли проверяемым лицом прихождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
36	Организовано ли проверяемым лицом прихождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарнo-технического минимума?		
37.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР. приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
38.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
39.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
40.1.	на лестничных клетках?		
40.2.	на лифтовых этажах?		
40.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
41.	Обеспечено ли проверяемым лицом заданное требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
42.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
45.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
47.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
48.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
Система вентиляции			
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
51.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
51.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
51.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
51.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
52.1.	порогов?		
52.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
52.3.	вращающиеся двери и турникетов?		
52.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
53	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
53.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
53.2.	у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях?		
53.3.	в перебегах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы?		
54.	Соблюдено ли требование о запрете:		
54.1.	демонтажа межбалконных лестниц на объекте защиты?		
54.2.	заваривания люков на балконах и лоджиях квартир на объекте защиты?		
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и друшка поддобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
56.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
57.1.	в проходах?		
57.2.	в коридорах?		
57.3.	в тамбурах?		
57.4.	на галереях?		
57.5.	в лифтовых холлах?		
57.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
57.7.	в дверных проемах?		
57.8.	в эвакуационных люках?		
58.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	выходов?		
59.	Исключены ли проверяемым лицом устройства в тамбурах выходов:		
59.1.	сушилок?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
59.2.	вешалок для одежды?		
59.3.	гардеробов?		
60.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
62.	Исключены ли проверяемым лицом:		
62.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
62.2.	закрывание жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
62.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «з» пункта 36 ППР	
63.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, преграждающих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
Электротехническая продукция			
65.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
66.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждением?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
67.	Исключены ли проверяемым лицом:		
67.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?	Подпункт «в» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
67.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
68.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе летковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
68.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
68.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
69.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустройств, электролитиков, электроочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, прелусмотренных конструкцией?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
70.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделанных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
71.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
72.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
73.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
Огнезащитная обработка			
74.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица.	Пункт 21 ППР	
74.1.	строительных конструкций?		
74.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
75.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пронитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
76.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
77.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту: емкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, торжичными газами?	Пункт 18 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
80.1.	складирования материала, оборудования и тары?		
80.2.	стоянки транспорта?		
80.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
80.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных стропиль на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
82.	Обеспечена ли проверяемым лицом огнестойкая защита и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
83.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопаркам), а также растительными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
85.	горючих материалов, мусора, отходов, древесных, строительных и других горючих материалов? Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
86.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подвеса которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
88.	Система отопления		
89.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
90.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
91.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размерами не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
92.1.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведение с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
92.2.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
92.3.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
93.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
94.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтёкании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
95.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
97.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
101.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминнов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания театра, кинотеатра, концертного зала, клуба, цирка, спортивного сооружения с трибунами, библиотеки и других учреждений с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.1, Ф2.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

ЛИСТ _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты просрочные решения, вынесенные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «с», «а» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации. утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 341 «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованьем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	ограничение его развития? соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверенным лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожароопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негерметичными материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымопассивности в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом организация производства, хранения, мебели и других мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатацию в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.1.	кладовых?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
13.2.	киосков?		
13.3.	ларьков?		
13.4.	других подобных помещений?		
11	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Полупункт «ж» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Узнаны ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов предметы у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключено ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и	Пункт 43 ППР	

№ л/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	вакуационные выходы?		
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ЦПР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для samozакрывания дверей?	Пункт 62 ЛПР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты:	Пункт 63 ЦПР	
25.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью к ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на размещение: детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3? более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3? детей на этаже с одним эвакуационным выходом?	Пункт 11 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) прелусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности здания (сооружения, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) существующих технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другое):	Пункт 30 ППР	
40.1.	помощь помещениям перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в залах помещений?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка пожарной елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение лифтовых прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанном в технических условиях эксплуатации изделий?	Пункт 44 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом использование светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
49.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации животных из цирка в случае пожара?	Пункт 106 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	Пункт 107 ППР	
51.	Выполнена ли проверяемым лицом обработка деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостки, рабочие галерей и других), торцов декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами с составленным соответствующему акту с указанием даты пропитки и срока ее действия?	Пункт 108 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно декорации и сценические оборудование более чем для двух спектаклей?	Пункт 109 ППР	
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого имущества в труппах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами?	Пункт 109 ППР	
54.	Обеспечен ли проверяемым лицом при оформлении постановок свободный круговой проход шириной не менее 1 метра вокруг планшета сцены?	Пункт 110 ППР	
55.	Обеспечен ли проверяемым лицом по окончании спектакля разбор и уборка со сцены всех декораций и бутафорий в складские помещения?	Пункт 110 ППР	
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники	Пункт 111 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
57.	открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фиберверков и других видов огневых эффектов?	Пункт 112 ППР	
58.	Нанесена ли проверяемым лицом на планшет сены красная линия, указывающая границу спуска противопожарного занавеса?	Пункт 112 ППР	
59.	Не выступают ли декорации и другие предметы оформления сцены за красную линию?	Пункт 113 ППР	
60.	Обуславляется ли противопожарный занавес по оконечный спектакля (релистичну)? Предусмотрено ли проверяемым лицом плотное примыкание противопожарного занавеса к планшету сены с помощью несочного затора (эластичной подушки)?	Пункт 113 ППР	
61.	Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?	Пункт 114 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания в целях тушения фальшфейсеров?	Пункты 111, 114.1 и Приложение №1 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Обозначение мест для курения			
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»	Пункт 14 ППР	
70.1.	на лестничных клетках?		
70.2.	на цокольных этажах?		
70.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
70.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом заданное требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474. приложение № 1 и № 2 ППР	
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт огнетушителей наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
73.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
75.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
76.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
77.	Объединено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
78.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ссылки на нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
79.1.	внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
79.2.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
79.3.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?		
79.4.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
79.5.	обеспечены ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
80.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
82.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
83.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
84.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
85.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
87.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале прогнимальной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в стальных емкостях помещений в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение отпугивателей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
91.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
92.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
94.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башки для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
95.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
97.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
99.	Определено ли проверяемым лицом поряток и сроки проведения работ по очистке пожаротушительными средствами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
100.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
100.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
100.2.	устройство блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
100.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
101.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
101.1.	погогов?		
101.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и вполот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
101.3.	вращающиеся двери и турникетов?		
101.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
102	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
102.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
102.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
102.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
105.1.	в проходах?		
105.2.	в коридорах?		
105.3.	в тамбурах?		
105.4.	на галереях?		
105.5.	в лифтовых холлах?		
105.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
105.7.	в дверных проемах?		
105.8.	в эвакуационных люках?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	выходов?		
107.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
107.1.	суперлифт?		
107.2.	вешалок для одежды?		
107.3.	гардеробов?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материала на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом:		
110.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
110.2.	закрывание жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
110.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстоянии в помещениях технологического, выставочного и другого обустройства?	Пункт 37 ППР	
112.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
113.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковра, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	

Электротехническая продукция

№ п/п	Наименование пригиволожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
116.	Исключено ли проверяемым лицом размещение заглушенных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с поврежденными?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
119.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
119.2.	эксплуатация светильников со снятыми клапакми (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
120.1.	в электрических (около электрощитов)?		
120.2.	около электроинструментов и пусковой аппаратуры?		
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроуловов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
124.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
125.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительномонтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
126.	<p>своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом склеивание по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых присутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p>	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
127.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица.	Пункт 21 ППР	
127.1.	строительных конструкций?		
127.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
128.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)?	Пункт 21 ППР	
129.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
130.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
133.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
133.2.	стоянки транспорта?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
133.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
133.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
135.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
136.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
137	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарка), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, стругильных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
138.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
139.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подвеса которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объекта?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
141.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
142	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
143.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Отделы на вопросы
144.	<p>гирючих материалов, предельными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 4,5 х 0,7 метра?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и параждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?</p>	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (дополнительных приборка) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
145.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
145.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
145.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
146.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация тепловыделяющих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
148.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
151.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искроулавителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для приемами с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых	Подпункт «е» пункта 84 ППР	

№ з/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisite нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?		
154.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
155.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, caloriferных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
157.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
158.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, вытрясание из топок?	Пункт 85 ППР	
159.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стел, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
	Источники открытого пламени		
160.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб палеными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Полупункт «з» пункта 23 ППР	
161.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов (по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
162.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их окислением?	Пункт 47 ППР	
163.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) - не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

Удостоверения: «да», «нет» либо «нет» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 06.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366, 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 09.06.2014, № 26, ст. 3577, 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397, 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 36, ст. 5127; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

Комплект нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15

Комплект нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

(дата) 20__ г.

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и выполняющего
проверочный лист)

(подпись)

(дата) 20__ г.

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания музея, выставки, танцевального зала и другого подобного учреждения в закрытых помещениях (классы функциональной пожарной опасности Ф2.2 и Ф2.4), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдается ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты прежние решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «п» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстоянием между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
1.12.	ограничение его развития? соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
1.15.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в орган государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, часть 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
2.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
3.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
3.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
3.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
3.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
3.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
3.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения отдельных или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
3.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Статьи на вопросы
3.7.	(подразделения)? допустимые (предельные) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке исторючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
5.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
6.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
6.1.	на чердаках?		
6.2.	в подвалах?		
6.3.	на цокольных этажах?		
6.4.	под сайными пространным зданиями?		
7.	Исключено ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	на технических этажах?		
7.3.	в вентиляционных камерах?		
7.4.	в других технических помещениях?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
9.1.	кладовых?		
9.2.	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
9.3.	ларьков?		
9.4.	других подобных помещений?		
10.	Исключены ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
12.	Обеспечивается ли проверяемым лицом	Пункт 24 ППР	
12.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
12.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
12.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
13.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка от мусора и посторонних предметов лямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
14.	Обеспечивается ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
15.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
15.1.	выполнены ли из негорючих или труднотлеющих материалов?		
15.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
16.	Исключены ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 41(1) ППР	
17.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Отчеты на проверку
18.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требований о хранении на объекте защиты исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
19.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требований о содержании в исправном состоянии систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ППР	
19.1.	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исклочены ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
23.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечивается ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
24.1.	рекламных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
27.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также классифицируемые?	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
28.	Обеспечивается ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для ИТ и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
29.	Назначено ли проверяемым лицом, ответственное лицо за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
30.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в жилых, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
31.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
32.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение не реже 1 раз в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
33.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
34.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
35.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требования о запрете на одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
37.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
38.	<p>обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?</p> <p>Обеспечивается ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие)?</p>	Пункт 30 ППР	
38.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
38.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
41.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом замораживание выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, шкрябачных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение линейных прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и	Пункт 44 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	материалов, указанных в технических условиях эксплуатации изделия?		
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
47.	Разработан ли проверяемым лицом план эвакуации экспонатов и других ценностей из музея, картинной галереи в случае пожара?	Пункт 106 ППР	
48.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление стульев и кресел в зрительных залах к полу и между собой?	Пункт 107 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и пьедестальных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов видов огневых эффектов?	Пункт 111 ППР	
50.	Проведены ли проверяемым лицом работы по утеплению на зимний период клапанов дымовых люков?	Пункт 114 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение проверки клапанов дымовых люков на работоспособность не реже 1 раза в 10 дней?	Пункт 114 ППР	
52.	Обеспечивается ли проверяемым лицом оснащение объектов для проведения спортивных, культурно-просветительных, зрелищных и других массовых мероприятий огнетушителями и покрывалами для изоляции очага возгорания целях тушения фальшфейеров?	Пункты 111,114(1) и Приложение №1 ППР	
	Обучение мерам пожарной безопасности		
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителей и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
56.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	минимума?		
Обозначение мест для курения			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: на лестничных клетках?	Пункт 14 ППР	
59.1.	на доковых этажах?		
59.2.	в подвальных и чердачных помещениях?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом утепление и очистка от снега и льда в зимнее время пожарных гидрантов (резервуаров)?	Пункт 55 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забира воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автоаппарата на крылках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
68.1.	внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?		
68.2.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.3.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?		
68.4.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.5.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
68.6.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами плавячки насосов?	Пункт 58 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеется ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале притягательной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
80.	Оборудованы ли пожарными шлангами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
81.	Организовано ли проверяемым лицом выполнение требований в соответствии количеством пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизируемым пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарный техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
88.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаротушеобеспаживающими средствами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
89.2	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
89.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
90	Обеспечивается ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		
90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблаговременно в открытом состоянии?		
90.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
93.	Обеспечивается ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
94.1.	в прихожих?		
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом оборудование в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардербов?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходов?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
99.2.	закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
99.3.	заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
101.	Обеспечивается ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
102.	Обеспечивается ли проверяемым лицом наличие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «н» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечивается ли проверяемым лицом надежное крепление к полу коврия, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Электротехническая продукция			
105.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
106.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
108	Исключено ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ЛПР	
108.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
108.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирования) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
109.1.	в электрошкафах (около электрошкафов)?		
109.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутопов, электроплаток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы)
115.	<p>электрощитовки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенный по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. Систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p>	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
116.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
116.1.	строительных конструкций?		
116.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
117.	Проводилась ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
118.	Проводилась ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
119.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстоений между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
122.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
122.2.	стоянки транспорта?		
122.3.	строительства (установка) зданий и сооружений?		
122.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
123.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
124.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
125.	Обеспечивается ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ЛППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесничков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
127.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подьема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ЛППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
130.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
131.	Обеспечивается ли проверяемым лицом обеспечение эксплуатируемых печей и других отопительных приборов противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Отчеты на вопросы
133.	отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечивается ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, пропорционально с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
134.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
134.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и дымоходов непрерывного действия?		
134.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
135.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искроуловителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
143.	Обеспечивается ли проверяемым лицом выполнение требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей при установке в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления?	Пункт 86 ППР	
144.	Обеспечивается ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, calorиферных установок и котлов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
145.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
147.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
148.	Исключено ли проверяемым лицом затухание замерзших труб напольными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
149.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка (размещение) мебели и других торючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нахождении указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их эксплуатацией?	Пункт 47 ППР	
151.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосиновой лампы до торючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из торючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

Указывается: «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется

*Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360, 04.07.2016, № 27, ст. 4234, 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

†Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

‡Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

§Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проставляемого лица)

(подпись)

20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, provádящего
плановую проверку и заполняющего
протокол(ы) лист)

(подпись)

20__ г.

(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания организации торговли (класс функциональной пожарной опасности Ф3.1), подпадающего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с указанием проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заключающего проверочный _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемые лица) в пределах их компетенции на объекте защиты практические решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Подпункты «д», «е» пункта 23.1 пункта 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ³ (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
1.12.	определение его развития? соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и формы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и утилизации горючих веществ и материалов, содержащих хранение спецдежды?	Подпункт «е» пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество единиц одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецдежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожарнзавыбесопасное состояние всех помещений предприятия (подразделений)?	Подпункт «к» пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5	Проведены ли проверки лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазора в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в маркированной упаковке и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	клавишных?		
10.2.	кнопок?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли трапепаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивается ли их размещение пространными лестничными клетками, а также другими специально предусмотренными проемами в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или притвораемых дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с головным планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предельного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ЛППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ПППР	
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ПППР	
31.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ПППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ПППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ПППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ПППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ПППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Подпункт «а» пункта 23 ПППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
37.	Исключено ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и беспеспроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в залных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	оснований?		
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при привлечении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
49.1	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов с степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, пожарочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины прохода между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
	Обучение мерам пожарной безопасности		
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР. приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителей и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
53.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР. приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
	Обозначение мест для курения		
55	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения	Пункт 14 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменды нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
56.	<p>табака, знаками «Место для курения»;</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:</p> <p>на лестничных клетках?</p> <p>на цокольных этажах?</p> <p>в подвальных и чердачных помещениях?</p> <p>на территории объекта?</p>	Пункт 14 ППР	
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Углублены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодезь пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
65.1.	примечание: ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных		

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Рекомендации нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	или приставных пожарных шкафах?		
65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
68.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже 11 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организация), не имеющие	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Система вентиляции			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
79.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
80.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
81.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаротривожебными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в году)?	Пункт 50 ППР	
82.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
82.1.	огнеупрочняющих устройств в воздуховодах?		
82.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
82.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
83.1.	порогов?		
83.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
83.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
83.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
83.6.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.7.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.8.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других ползобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сундук?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамуг?	Полпункт «е» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Полпункт «д» пункта 23 ППР	
95.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Полпункт «и» пункта 23 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ЦНР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Полпункт «а» пункта 42 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Полпункт «б» пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Полпункт «в» пункта 42 ППР	
100.1.	обертывание электролами и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (растекателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Полпункт «ж» пункта 42 ЦНР	
101.1.	в электропантовах (около электропантогов)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
101.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутонов, электроплиток, электронагревателей и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
108.	Отсутствуют ли повреждения средства огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	

№ л/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
110.	Проводятся ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерных оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и съездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворочных и специальных подъемков, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительств (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных интерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования	Пункт 79 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
119.	горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов? Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, пришип подвеса которых на высоту осюван на нагревания воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на лесеанном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
126.2.	1 раза в 2 месяца - для печей непрерывного действия?		
126.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) работы?		
127.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также	Подпункт «в» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование практического мероприятия	Реquisite нормы/типа правовых актов	Ответы на вопросы
	вентилей около толки и около емкости с топливом?		
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрозащитами и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угла, косяк и газв при толке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстилки не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение толки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
140.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из толки?	Пункт 85 ППР	
141.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «и/или» - в случае, если требование не нормативное лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4349; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 05.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3377; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 24.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

_____ 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, производящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

_____ 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания организации общественного питания (класс функциональной пожарной опасности Ф3.2), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный _____

Лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами. Гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 23.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «е» пункта 23. пункта 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	просадам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечение безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отделы на вопросы
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражена ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, протеста транспирта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средств пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и привлечении пожаротушительного состава к осмотру всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверками лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, лиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на шокельных этажах?		
7.4.	под свайными пространствами зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, в также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1	на чердаках?		
8.2	на технических этажах?		
8.3	в вентиляционных камерах?		
8.4	и других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	киосков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3	лестничная?		
10.4	других подобных помещений?		
11	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	привлечение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соблюдаются ли требования к транспарантам и баннерам, размещаемые на фасадах зданий и сооружениях, требованиям пожарной безопасности.	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из исторических или труднодоступных материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?		
18	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначенных пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Отделы на вопросы
20.	документация на установки и системы противопожарной защиты объекта? Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ЛПР	
23.	Отсутствуют ли приспосабливания, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
25.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонный связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие плашей эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?		
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
39.	Исключены ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?		
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапана муфтораспределителей и белепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей дошкольного возраста и детей с нарушением зрения и слуха – выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечиваются ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических пираланд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка автономной елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
49.1.	применение протехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности протехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед лачалом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины прохода между радами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, матрасов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
50.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
51.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
52.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
53.	Составлены ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
54.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
55.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
56.	Обеспечены ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
56.1.	на лестничных клетках?		
56.2.	на цокольных этажах?		
56.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия на территории объекта?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
58.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
59.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), входящих в источник противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
63.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах колодезь пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом комплектность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
65.1.	присоединяет ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
65.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, астриенных или приставных пожарных шкафах?		
65.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
65.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для оплибмбирования и фиксации в закрытом положении?		
65.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
66.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами	Пункт 58 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	противопожарного водоснабжения и схемами обвязки пасосов?		
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
68.	Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
69.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковые устройства огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
70.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
71.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей. периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
73.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производственной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
74.	Хранятся ли проверяемым лицом огнетушители с зарядом на водной основе в огалливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже - 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
77.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
78.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
79.	Система вентиляция		
	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
80.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
81.	Исключены ли проверяемым лицом подключенные газовых отопительных приборов к воздушным системам вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
82.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	опекадерживающих устройств в воздуховодах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом присутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
84.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
84.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подъемных помешений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания залоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisite нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	эвакуационных выходов различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		
90.2.	вешалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
92.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их сжатие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
93.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование притупляющего мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
96.	<p>круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией дыры эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?</p>	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электроэнергетическая продукция			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
102.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
103.1.	в электрощитах (около электроустановок)?		
103.2.	около электроинструментов и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутофов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	

№ л/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электроплавятельных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «с» пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
	Огнезащитная обработка		
110.	Отсутствуют ли поврежденные средства огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
110.1.	строительных конструкций?		
110.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (шпаклевки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	Территория объекта		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей парковочных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
116.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
116.2.	стоянки транспорта?		
116.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около прилегающих стен?	Пункт 74 ППР	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от торчящих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах. Граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лестничных (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
122.	Исключены ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип польеа которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? Система отопления	Пункт 77 ВПР	
124.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ЛПР	
127.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымохода и печей (дымовых труб) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проводимая с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
130.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около смесости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
131.	Исключены ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других тепло производящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

¹ Указывает: «да», «нет» либо «нр/» – в случае, если требование на курьерское лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, № 30, ст. 3579; 16.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360, 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2145; 24.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Выданы нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 13.04.2009, № 13.

⁵ Выданы нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 31.03.2008, № 13.

 (инициалы, фамилия, должность
 проверяемого лица)

 (подпись)

 (дата) 20__ г.

 (инициалы, фамилия, должность
 должностного лица, принимающего
 плановую проверку и заполняющего
 проверочный лист)

 (подпись)

 (дата) 20__ г.

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания вокзала (класс функциональной пожарной опасности Ф3.3), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Ресквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты при принятии решения, выданных и соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Подпункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ЛПР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	ограничение его разливта?		
1.13.	соответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.14.	организационно-техническим мероприятием по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре; в том числе при вызове пожарной охраны; аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотра и приведении в пожароопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверки лицом работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:		
10.1.	кладовых?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.2.	хнюбка?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баллеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружениях, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, предназначенные нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, в том числе класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
30.	местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения переносных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом ответственное за пожарную безопасность, которые обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «о» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 3-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
39.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	

Обучение мерам пожарной безопасности

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Исключительные нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
40.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
41.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
42.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожарно-технического минимума?		
43.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
44.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
45.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
46.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
46.1.	на лестничных клетках?		
46.2	на нескольких этажах?		
46.3.	в удаленных и чердачных помещениях?		
46.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
47.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложение № 1 и № 2 ППР	
48.	Обеспечены ли исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
49.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменги нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	(резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?		
51.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
52.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
53.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками притивопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
54.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
55.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
55.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
55.2.	соблюдены ли требования о размещении пожарного рукава в навесных, востростенных или приставных пожарных шкафах?		
55.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
55.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
55.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
56.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных стаций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перетаракки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
58.	Имеет ли каждый огнетушитель установленный на объекте защиты, паспорт завода-изготовителя и порядковый номер?	Пункт 475 ППР	
59.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускатель или запорно-пусковое устройство огнетушителей минеральной пеной?	Пункт 475 ППР	
60.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
61.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, принадлежность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
63.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производственной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже + 1 °С)?	Пункт 479 ППР	
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
67.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
68.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация нормативным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
69.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
70.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
71.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «д» пункта 48 ППР	
73.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
74.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых оппительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ЛПР	
75.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожарозрывобезопасными сплсбками вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
76.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
76.1.	огнедерживающих устройств в воздуховодах?		
76.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
76.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
77.	Эвакуационные пути и выходы		
77.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
77.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
77.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
77.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
78.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
78.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
78.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
78.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
79.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в лобтовых коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запядов на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
81.1.	в проходах?		
81.2.	в коридорах?		
81.3.	в тамбурах?		
81.4.	на галереях?		
81.5.	в лифтовых холлах?		
81.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
81.7.	в дверных проемах?		
81.8.	в эвакуационных люках?		
82.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
83.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
83.1.	суппортами?		
83.2.	вешалок для одежды?		
83.3.	гардеробов?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентари и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
85.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их сдвиг (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
86.	Исключены ли проверяемым лицом:		
86.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
86.2.	закрывание жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
86.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рам?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выствочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
88.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении расчетного освещения?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
89.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемому лестничным клеткам?	Подпункт «н» пункта 23 ППР	
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к лолу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электростановок с поврежденными?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
95.1.	обертывания электроламп и светильников бумажной, тканью и другими горючими материалами?		
95.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легко воспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
96.1.	в электрошитах (около электрощитов)?		
96.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электропилоток, электроточильников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных)	Подпункт «д» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	электронагревательных приборов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование неидентифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «с» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении сварочных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
103.	Отсутствуют ли повреждения средств инженерной защиты строительных конструкций?	Пункт 21 ППР	
103.1.			
103.2.			
104.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
105.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к территории объекта	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
107.	объекту, емкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами? Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
109.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
109.2.	стоянки транспорта?		
109.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
109.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
111.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
112.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесополосками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до леса (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
114.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
115.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
116.	<p>материалов, принятии подвешива кирирах на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?</p>	Пункт 77 ППР	
Система оттапления			
117.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
118.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
119.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, в также в течение отопительного сезона, приведенные с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
121.1.	3 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
121.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
121.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
122.	Прошли ли у проверяемого лица специальные обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплогенерирующие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
123.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (улетке газа) из систем топливниервннчнчн, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
124.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
125.	Исключено ли проверяемым лицом рожигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при тожке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях арсеналов металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
131.	Обеспечено ли проверяемым лицом приведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплоэнергетических, caloriferных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
135.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
136.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замкнутых труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
137.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменды нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
138.	указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? Исключена ли проверямым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их оптоксидаванием?	Пункт 47 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотонючих конструкций перекрытия (ползика) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и труднотонючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается «да», «нет» либо «ири» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется

² Собрание законодательства Российской Федерации. 28.07.2008. № 30, ст. 3579; 16.07.2012. № 29, ст. 3997; 08.07.2013. № 27, ст. 3477; 30.06.2014. № 26, ст. 3366; 20.07.2015.

№ 29, ст. 4360, 04.07.2016. № 27, ст. 4234, 31.07.2017. № 11, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации. 07.05.2012. № 19, ст. 2418; 07.03.2014. № 9, ст. 906; 10.06.2014. № 26, ст. 3577, 16.03.2015. № 11, ст. 1607, 16.11.2015. № 46.

ст. 6397; 11.04.2016. № 15, ст. 2105; 29.08.2016. № 35, ст. 5327; 27.03.2017. № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 13.04.2009. № 13.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 31.03.2008. № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания поликлиники, амбулатории (класс функциональной пожарной опасности Ф3.4), подлечащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование проективно-пожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Полупункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ³ (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и сооружений, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	ограничение его развития?		
1.12.	смыслственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴ Пункты 2. 460ППР	
3	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта закрыты инструкция о мерах пожарной безопасности?		
4	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	меры принятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	вырядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	вырядок осмотра и закрытия помещений по окончании работ?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проветривания помещений при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановки технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользование средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.		Подпункт «ж» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверямым лицом работы по заделке негерметичными материалами отверстий и щелей в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазоупорядочиваемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывозащитной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на технических этажах?		
7.4.	под свайными строениями зданий?		
8.	Соблюдены ли требования о запрете организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	клавовых?		
10.2.	кисковых?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3.	ларьков?		
10.4.	других холловых помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов лифты у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для samozакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или труднотгорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом крышка в пространстве воздушного затора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, прелитые звуковые нормального закрытия противопожарных или противопожарных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
25.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.2.			
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспеттерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1.	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) прудумованного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений) - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование профилактичного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
40.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
44.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых ирожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
44.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, окрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
44.3.	уменьшение ширины проходов между радами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
44.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
44.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
45.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапана мусоропровода и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
46.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
48.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
49.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
50.	Исключено ли проверяемым лицом применение керосина, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
51.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускаясь к хранению лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и другие), общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместности в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
53.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
56.	Сотласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
57.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
58.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
63.1	на лестничных клетках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
63.2	на цокольных этажах?		
63.3	в подвальных и чердачных помещениях?		
63.4	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
62.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), входящих в источник противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
64.	Углублены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
65.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
66.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
67.	Исключена ли проверяемым лицом установка автоматического перепорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом комплектность пожарных кранов внутреннею противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
68.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
68.2.	сблизуено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
68.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
68.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для оплмбирования и фиксации в закрытом положении?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
68.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
71.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
72.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
73.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
74.	Нанесены ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
76.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале производной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей на выданных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
80.	Оборудованы ли пожарными шлангами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источника наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
81	Сотвествует ли у проверяемого лица количество пожарных шлангов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	действующим требованиям?		
82.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
83.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
84.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляция			
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
86.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
87.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздухопроводам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
88.	Определено ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
89.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
89.1	огнезадерживающих устройств в воздухопроводах?		
89.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
89.3	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
90.1.	порогов?		
90.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
90.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
90.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	предметов на объекте защиты:		
91.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
91.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
91.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клашевых и других подобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «ка» пункта 23 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:		
94.1.	в проходах?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
94.2.	в коридорах?		
94.3.	в тамбурах?		
94.4.	на галереях?		
94.5.	в лифтовых холлах?		
94.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
94.7.	в дверных проемах?		
94.8.	в эвакуационных люках?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
96.1.	сушилок?		
96.2.	вешалок для одежды?		
96.3.	гардеробов?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридора, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
99.	Исключены ли проверяемым лицом:		
99.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
99.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
99.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамуг?	Подпункт «и» пункта 36 ППР	
100.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
101.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
104.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий пола на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
105.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов (инвалидов)?	Пункт 135 ППР	
106.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов медицинских организаций, расположенных в сельской местности, приставными лестницами из расчета 1 лестница на здание?	Пункт 140 ППР	
Электротехническая продукция			
107.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
108.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других	Подпункт «б» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	электроустановок с повреждениями?		
110.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
110.1	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
110.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легко воспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
111.1.	в электропитовых (около электропитов)?		
111.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электроплиток, электронагревателей и других электронагревательных приборов, не имеющих устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых присутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным	Пункт 40 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	назначением и (или) прелусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации?		
	Огнезащитная обработка		
118.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
127.1	строительных конструкций?		
127.2	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
119.	Приводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
120.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	Территория объекта		
121.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
123	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
124.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
124.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
124.2.	стоянки транспорта?		
124.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
124.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
126.	Предусмотрены ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (леспарков), мест разработки или открытого заледания горфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, стиральныхных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
128.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
129.	Исключены ли проверяемым лицом запуск неисправляемых изделий из горючих материалов, принцип польеа которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
132.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
133.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечены ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
135.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенные с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
135.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
135.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
135.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
136.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующего котельные и другие теплогенерирующие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливнотопочных, а также вентиляцией около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
138.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших факелках или тазовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
139.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
141.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
142.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «л» пункта 84 ППР	
143.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «м» пункта 84 ППР	
144.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей тазовского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций производитель-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
146	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
148.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
149.	Выполнены ли проверяемым лицом уборка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
150.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замёрзших труб плавильными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
152.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение кляшки над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (подола) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
154.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отрожателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹Указываются: план, этаж, либо этаж - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

²Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4797.

³Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.05.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2145; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 13.

⁵Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

_____. 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
приверочный лист)

(подпись)

_____. 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания организацией бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной пожарной опасности Ф3.5), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	[наименование противопожарного мероприятия]	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проекты решений, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ²	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?	Подпункты «д», «ж» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» ³ (далее - ППР).	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при выключении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожарной тушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	разметке, управлении и взаимодействии оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	ограничение его развития?		
1.12.	ответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460ППР	
4.	Ограждены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вылове пожарный охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользование средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотра и приведения в пожаротехнически безопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
5.	(подразделения)? Проведены ли проверки лицом работы по заделке негерметичных материалами отверстий и зазора в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 23 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, топлив и аэрозольной упаковки и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под сводами помещений зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	клавировых?		
10.2.	кислород?		
10.3.	ларьков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов балконы у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(3) ППР	
16.	Соблюдены ли требования пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом установка в пространстве воздушного затора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормальному закрытию противопожарных или противоподных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с головным шлангом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемого лица?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также классификация?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожаротушения?		
30.	Позначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документация) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
35.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
39.	Обеспечиваются ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грилянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новойодной елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом затроможение выходов из помещения при	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменды нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	установка елки?		
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
43.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
43.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
43.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, пожароопасных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
43.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, матрасов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
43.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
43.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
	Обучение мерам пожарной безопасности		
45.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ⁵	
46.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
48.	Соблюдены ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
49.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Обозначение мест для курения			
50.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
51.1.	на лестничных клетках?		
51.2.	на школьных этажах?		
51.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
51.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
53.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
54.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
55.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
56.	Утеплены ли оголтелы ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
57.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарный техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
58.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
60.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных крапов внутреннею противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
60.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
60.2.	соблюдены ли требования к размещению пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
60.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
60.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
60.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
61.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
63.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
64.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
65.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
66.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяцев и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
67.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей. периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
68.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ЛПР	
69.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в стальных помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, переходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
72.	Оборудованы ли пожарными шлангами здания проверяемого лица, не оснащенные	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отчеты на вопросы
	<p>внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?</p> <p>Самостоятельно ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?</p> <p>Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?</p> <p>Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?</p>	<p>Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР</p> <p>Пункт 60 ППР</p> <p>Пункт 60(1) ППР</p> <p>Пункт 60(1) ППР</p>	
	Система вентиляции		
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
78.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
79.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
80.	Определено ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения работ по очистке пожаро- и взрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	Эвакуационные пути и выходы		
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
82.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клаповых и других подобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, призывающих отходив, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытые жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «з» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
94.	Обеспечены ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
95	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
96	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
97.	Электротехническая продукция		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
98.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электроприборов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с поврежденными?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
100.1.	обортышки электродов и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
100.2.	эксплуатации светильников со снятыми колпаками (распределителями), предусмотренными конструкцией светильника?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легко воспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
101.1.	в электрощитовых (около электроштанов)?		
101.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустановок, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
106.	Исключены ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительного-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного обслуживания систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и	Пункт 40 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации?		
Огнезащитная обработка			
108.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки шпательная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:		
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?	Пункт 74 ППР	
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений или около	Пункт 74 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	противопожарных стен?		
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также раскислованными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, стеновых и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
120.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
122.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
124.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	предтопочных листов?		
126.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (вспомогательных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
126.1	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
126.2	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
126.3	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
127.	Пронесли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «и» пункта 84 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	

№ п/п	Наименование профилактичного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
136.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплоэнергетических, калориферных устройств и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
140.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
141.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замурованных труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
142.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их эксплуатацией?	Пункт 47 ППР	
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотонких конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предохранительных конструкций отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹Указывается: «да», «нет» либо «и/и» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

²Собрание законодательства Российской Федерации. 28.07.2008. № 30, ст. 3579; 16.07.2012. № 29, ст. 3997; 08.07.2013. № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3466; 29.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³Собрание законодательства Российской Федерации. 07.05.2012. N 19, ст. 2415; 03.05.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; № 11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 12, ст. 1941.

⁴Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 13.04.2009, № 15.

⁵Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2011, № 13.

 (инициалы, фамилия, должность
 проверяемого лица)

 (подпись)

 20__ г.
 (дата)

 (инициалы, фамилия, должность
 должностного лица, проводящего
 плановую проверку и заполняющего
 проверочный лист)

 (подпись)

 20__ г.
 (дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении издания физкультурно-оздоровительного комплекса и спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с указанием проверочного листа и (или) указанием на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7) Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответа на вопросы ¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты защитные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ²	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?	Положения «Ф» пункта 23. пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012	
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?	№ 390 «С» противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	ограничение его развития?		
1.13.	ответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.14.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
2.	расчетным величинам пожарных рисков? Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента. приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, приезда транспорта и приведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	областности и действия работников при пожаре, в том числе при выводе пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «е» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Результаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.7.	(подразделения)? допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверки лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и пазов в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, взрывоопасных изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространствами зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация прилегающих участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	клавиш?		
10.2.	кнопок?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и льда в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самотакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Сквозят ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности.	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение применение лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защитные исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечены ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты:	Пункт 63 ППР	
25.1.	работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие плана эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
30.	на какие из перечисленных мест хранения первичных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.1.	Исключено ли проверяемым лицом размещение детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степени огнестойкости, а также классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3?	Пункт 11 ППР	
32.2.	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения аккредитации проектной документацией) предельно допустимого проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
36.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
40.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, терраксты, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости помещений выше 2-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
46.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
46.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
46.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
46.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материи и т.п.)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
46.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
46.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений льдом?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	

Обучение мерам пожарной безопасности

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
47.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работников выходящего и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»	
48.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работников повторного противопожарного инструктажа?		
49.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителей и лицами ответственных за пожарную безопасность обучения по программам пожарнотехнического минимума?		
50.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
51.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума?		
	Обозначение мест для курения		
52.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Места для курения»?	Пункт 14 ППР	
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
53.1.	на лестничных клетках?		
53.2.	на цокольных этажах?		
53.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
53.4.	на территории объекта?		
	Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение		
54.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
55.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
56.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
58.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
59.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
60.	Обозначены ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
61.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
62.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными кранами?	Пункт 57 ППР	
62.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
62.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
62.3.	организована ли проверка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
62.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
62.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение срока перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ЦПР	
65.	Имеет ли проверяемое лицо паспорт завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
66.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однократной пломбой?	Пункт 475 ППР	
67.	Нанесены ли проверяемым лицом на однократные пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
68.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на однократные пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
69.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей.	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?		
70.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
74.	Оборудованы ли пожарными шлангами здания проверяемого лица, не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
75.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных цитов, их тип и комплектация механизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482–485 ППР Приложения № 5 и №6 ППР	
76.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для тушения пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
77.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
78.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электрооснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляция			
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
80.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
81.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздушным системам вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Открыты ли вопросы?
82.	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывоопасными средами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
83.	Проведена ли проверка:	Пункт 49 ППР	
83.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
83.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
83.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
84.	Эвакуационные пути и выходы		
84.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
84.1.1.	порогов?		
84.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
84.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
84.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
85.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
85.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
85.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
85.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подобных помещений на лестничных клетках и в смежных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
87.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.1.	в проходах?		
88.2.	в коридорах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
88.3.	в тамбурах?		
88.4.	на галереях?		
88.5.	в лифтовых холлах?		
88.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
88.7.	в дверных проемах?		
88.8.	в эвакуационных люках?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.1.	сушилок?		
90.2.	вспалок для одежды?		
90.3.	гардеробов?		
91.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.	Исключены ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
93.	Исключены ли проверяемым лицом:		
93.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
93.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зли в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
93.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
97.	опасных факторов пожара на путях эвакуации? Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к металлжелезным лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электропередач над горючими крышами, навесами?	Пункт 41 ППР	
100.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с поврежденными?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
102.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
102.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
102.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (расеивающими), предусмотренными конструкцией светильника?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
103.1	в электрических (около электрических)?		
103.2.	около электроинструментов и пусковой аппаратуры?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электрических, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предохранительных конструкций?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
107.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
108.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительско-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
110.	Отсутствуют ли поврежденные средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица	Пункт 21 ППР	
110.1.	строительных конструкций?		
110.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
111.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
112.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
113.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
114.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
116.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
116.2.	стоянки транспорта?		
116.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
116.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
117.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или окол противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
118.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
119.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
121.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
122.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	

Система отопления

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
124.	Исключена ли проверкам лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
125.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
126.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, прелопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
128.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
128.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
129.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
130.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкостей с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
131.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потуших форсунок или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
134.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «з» пункта 84 ППР	
136.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «з» пункта 84 ППР	
137.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
138.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и хаминия, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
140.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
141.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребных и т.п. топков?	Пункт 85 ППР	
142.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
143.	Исключено ли проверяемым лицом отопление замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
146.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до вырванных и грубогорючих конструкций	Пункт 47 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
147.	перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и труднотонящих материалов - не менее 20 сантиметров? Обеспечено ли проверенным лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных кереминных ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «нр» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Страница законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015.

№ 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4214; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Сборник законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 07.07.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 1577; 16.07.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46,

ст. 6399; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 15, ст. 5527; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

 (инициалы, фамилия, должность
 проверяемого лица)

 (подпись)

20 _ г.

 (дата)

 (инициалы, фамилия, должность
 должностного лица, проводящего
 плановую проверку и заполняющего
 проверочный лист)

 (подпись)

20 _ г.

 (дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий религиозного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф3.7), подлежащего федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Подпункты «а», «б» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателями категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	ным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	ограничение его развития?		
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации деклараций пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применена открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вынужденной эвакуации, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реquisиты нормативных правовых актов	Отрасль на вопросы
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте здания?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверки лицом требуемым законом в заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымоотонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожароопасных веществ и материалов:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространствами зданий?		
8.	Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранения горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	клавиш?		
10.2.	кнопок?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных лестниц и ограждений на крыше (локрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	огнетка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3	приведение не реже 1 раза в 5 лет эвакуационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие транспарантов и баннеров, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или проверяемым лицом трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного затора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара;		
20.2.	систем противопожарной защиты;		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключено ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Исключены ли проверяемым лицом приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
25	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	И одновременно находится 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Исключено ли проверяемым лицом размещение:	Пункт 11 ППР	
32.1	детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.2	более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3?		
32.3.	детей на этаже с одним эвакуационным выходом?		
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала при эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 13 ППР	
35.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) прелусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
36.	Исключены ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
39.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
40.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
40.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
40.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в заданных помещениях?		
41.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха выше 1-го этажа?	Пункт 31 ППР	
42.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение линейных прожекторов, прожекторов и софитов на безопасном расстоянии от горючих конструкций и материалов, указанных в технических условиях эксплуатации изделия?	Пункт 44 ППР	
44.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение светофильтров для прожекторов и софитов из негорючих материалов?	Пункт 44 ППР	
45.	Имеется ли огнетушитель (не менее одного) в части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения?	Пункт 493 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
50.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
50.1	применение pirотехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», звуковых пирожетров со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.2	проведение перед началом или во время представлений огневых, окрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.4	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5	нарушение установленных норм загромождения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	Предусмотрена ли проверяемым лицом телефонная связь в помещениях охраны, инкоgnитного дежурства леспнала, дежурца?	Пункт 494 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях модельных залов горючих жидкостей, не предназначенные для проведения обрядов?	Пункт 495 ППР	
53.	Осуществляется ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в специально оборудованных местах?	Пункт 495 ППР	
54.	Исключено ли проверяемым лицом представление сугочной потребности запасов горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в модельном зале?	Пункт 495 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих жидкостей, предназначенных для проведения обрядов, в модельных залах в стеклянной таре?	Пункт 495 ППР	
56.	Осуществляется ли проверяемым лицом разлив горючих жидкостей в лампы и светильники из закрытой нейшошейса емкости?	Пункт 495 ППР	
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение электронагревательных приборов на расстоянии не менее 1 метра до мест розлива горючих жидкостей?	Пункт 495 ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом пожароопасных работ в здании (помещении) в присутствии прихожан?	Пункт 496 ППР	
59.	Осуществляется ли проверяемым лицом ежедневная проверка путей эвакуации людей, эвакуационных и аварийных выходов и приведены ли проверяемым лицом они в соответствие с требованиями Правил?	Пункт 497 ППР	
60.	Предусмотрены ли проверяемым лицом дополнительные организационные противопожарные мероприятия при проведении праздничных богослужений с	Пункт 498 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisite нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	массовым пребыванием людей?		
61.	Исключена ли проверкам лицом установка подвешенных, свистильников и других устройств с открытым огнем на территории основание в устойчивом положении, исключаящем их опрокидывание?	Пункт 499 ППР	
62.	Обеспечивается ли проверяемым лицом установка разожженных кадил во время проведения богослужения только на территории основание в специально отведенном месте с отделкой из негорючих материалов?	Пункт 499 ППР	
63.	Обеспечивается ли проверяемым лицом расстояние не менее 0.5 метра от места установки разожженного кадла до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов?	Пункт 499 ППР	
64.	Исключено ли проверяемым лицом размещение вешалок для одежды прихожан и мест для хранения одежды в непосредственной близости (менее 1,5 метра) от подвешенных и источников открытого огня, от печей и выжак из печей?	Пункт 500 ППР	
65.	Обеспечивается ли проверяемым лицом крепление к полу ковра и ковровых дорожек, за исключением используемых только во время богослужений?	Пункт 501 ППР	
66.	Обеспечивается ли проверяемым лицом временное размещение в молельном зале горючих материалов (сли, сухая трава) на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня?	Пункт 502 ППР	
67.	Обеспечивается ли проверяемым лицом размещение травы по площади молельного зала в праздник Святой Троицы не более чем на 1 сутки с дальнейшей заменой?	Пункт 503 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
68.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ⁵	
69.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
70.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
71.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
72.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
Обозначение мест для курения			
73.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
74.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
74.1.	на лестничных клетках?		
74.2.	на почтовых этажах?		
74.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
74.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
75.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
77.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
79.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
80.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
81.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
82.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
83.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
84.	при соединении ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
85.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
86.	протравливалась ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
87.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для инвентаризации и фиксации в закрытом положении?		
88.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?	Пункт 58 ППР	
89.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного возмощаждения и схематичи обвязки насосов?	Пункт 70 ППР	
90.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их идентификация?	Пункт 475 ППР	
91.	Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
92.	Опломбировано ли проверяемым лицом запущенное или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
93.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
94.	Нанесены ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
95.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
96.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
98.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
99.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей на видных местах вдали от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
100.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого типа, не оборудованные	Пункт 481 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
101.	<p>внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятия (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?</p> <p>Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных шлангов, их тип и комплектация механизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?</p>	<p>Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР</p>	
102.	<p>Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) проверяемым лицом) производственных целей?</p>	<p>Пункт 60 ППР</p>	
103.	<p>Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?</p>	<p>Пункт 60(1) ППР</p>	
104.	<p>Презумптивно ли проверяемым лицом автоматные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?</p>	<p>Пункт 60(1) ППР</p>	
Система вентиляции			
105.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?</p>	<p>Подпункт «а» пункта 48 ППР</p>	
106.	<p>Открыты ли проверяемым лицом эксплуатационные вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?</p>	<p>Подпункт «б» пункта 48 ППР</p>	
107.	<p>Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?</p>	<p>Подпункт «в» пункта 48 ППР</p>	
108.	<p>Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?</p>	<p>Пункт 50 ППР</p>	
109.	<p>Проведена ли проверяемым лицом проверка:</p>	<p>Пункт 49 ППР</p>	
109.1.	<p>огнезадерживающих устройств в воздуховодах?</p>		
109.2.	<p>устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?</p>		
109.3.	<p>автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?</p>		
Эвакуационные пути и выходы			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
110.	Обеспечено ли проверяемым лицом присутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
110.1.	порогов?		
110.2.	радвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
110.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
110.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
111.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
111.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
111.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в постажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
114.1.	в проходах?		
114.2.	в коридорах?		
114.3.	в тамбурах?		
114.4.	на галереях?		
114.5.	в лифтовых холлах?		
114.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
114.7.	в дверных проемах?		
114.8.	в эвакуационных люках?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
116.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
116.1.	сушилок?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
116.2.	вешалок для одежды?		
116.3.	гардеробов?		
117.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
118.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытое положение, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
119.	Исключены ли проверяемым лицом:		
119.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
119.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
119.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
120.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке и помешениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
121.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
123.	Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
124.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ЛПР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с	Подпункт «а» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменды нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
127.	<p>видимыми нарушениями изоляции?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электростановок с поврежденными?</p>	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
128.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
128.1.	обертывание электриками и рубильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
128.2.	эксплуатация рубильников со снятыми колпачками (расщепителями), предусмотренными конструкцией рубильника?		
129.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
129.1	в электроощитовых (около электроощитов)?		
129.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутово, электроинток, электрочайников и других электроннагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегулятора, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электроннагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
133.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электроннагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в	Пункт 40 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	<p>которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного обслуживания систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?</p> <p style="text-align: center;">Огнезащитная обработка</p>		
136.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
136.1.	строительных конструкций?		
136.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
137.	Приводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
138	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	Территория объекта		
139.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
141.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
142	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
142.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
142.1	стоянки транспорта?		
142.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
142.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
144.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
145.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
147.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
148.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип польема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
152.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других	Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	очистительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
154.	Обеспечена ли проверкам лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, приведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
154.1.	1 раза в 3 месяца - для отопительных печей?		
154.2.	1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
154.3.	1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
155.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
156.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентиляцией около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
158.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
160.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
161.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
162.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
163.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований	Пункт 86 ППР	

№ п/п	Наименование присвоиложарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожарной безопасности и инструкции преспрятий-изготовителей?		
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
167.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение подачи печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
168.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, вытребасываемых из топок?	Пункт 85 ППР	
169.	Выполнена ли проверяемым лицом уборка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
	Источники открытого пламени		
170.	Исключено ли проверяемым лицом отарезание замерзших труб плавальными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
171.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при навесании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
172.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
173.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотонючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и труднотонючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

Указывается «да», «нет» либо «н/р» - в случае, если проверяемым лицом требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234, 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607, 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 13, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

____ 20 ____ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и выполняющего
проверочный лист)

(подпись)

____ 20 ____ г.

(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей, профессиональной образовательной организации (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя заместителя руководителя государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ² Подпункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованнем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	ограничение его развития?		
1.12.	ответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460-461 ППР	
5.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и формы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
5.7.	работого дня), пользования средствами пожаротушения и пожарной автоматикой, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотры и приведения в пожаробезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «л» пункта 46 I ППР	
6.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты? Проведены ли проверямым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Обеспечивает ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 III ПР	
8.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывоопасной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	в подвалах?		
8.3.	на цокольных этажах?		
8.4.	под свайными пространствами зданий?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	на технических этажах?		
9.3.	в вентиляционных камерах?		
9.4.	в других технических помещениях?		
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	Холлы:		
11.1.	кладовых?		
11.2.	книжная?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
15.	Проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?	Пункт 24 ППР	
16.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
17.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
18.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружениях, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
18.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
18.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных приемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
19.	Исключены ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначкающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
21.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
22.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправные системы и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
22.1.	систем предотвращения пожара?		
22.2.	систем противопожарной защиты?		
23.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
24.	Исключены ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
25.	Отсутствуют ли неисправности, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
26.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
27.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
27.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
27.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
29.	Обеспечены ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 III ПР	
32.	Позвонил ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 III ПР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 III ПР	
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие: инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара? телефонной связи?	Пункт 9 ППР	
36.1.			
36.2.			
36.3.	электронических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органа дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органа дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежесуточную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
38.	Исключены ли проверяемым лицом изменения (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «оз» пункта 23 III ПР	
39.	Исключены ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с	Подпункт «оз» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
40.	Использование бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 53 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапана мусоропровода и беспроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 61 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 8 ППР	
45.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 30 ППР	
45.1.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие): осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их пригодности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
45.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
46.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
47.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грильнд и инфрании, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
51.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
51.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бензиновых свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых пржекторам со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
51.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
51.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, матрасов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
51.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
51.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
53.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?	Пункт 89 ППР	
54.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, в том числе на языке о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц, производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР.	
57.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного	приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной	

№ п/п	Наименование пункта/пожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожарные гидранты (резервуары)?		
68.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность пользования пожарной техникой и забор воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
69.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
70.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
71.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, внутренних или приставных пожарных шкафах?		
71.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
71.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
71.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
72.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ЛПР	
74.	Имеет ли проверяемое лицо паспорт завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
75.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однократной пломбой?	Пункт 475 ППР	
76.	Нанесены ли проверяемым лицом на однократные пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
77.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на однократные пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
78.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
79.	огнеутушителей? Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
83.	Оборудованы ли пожарными шитами здания проверяемого лица не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также терриконы предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
84.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация механизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
85.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запасов воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
86.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
87.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
89.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
90.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
91	Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?	Пункт 50 ППР	
92.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
92.1.	от незадерживающих устройств в воздуховодах?		
92.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
92.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	Эвакуационные пути и выходы		
93.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
93.1.	препятств?		
93.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности ручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
93.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
93.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Пункт «ж» пункта 23 ППР	
94.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
94.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
94.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
95.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подвижных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
96.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, произведенных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
97.1.	в проходах?		
97.2.	в коридорах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
97.3.	в тамбурах?		
97.4.	на галереях?		
97.5.	в лифтовых холлах?		
97.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
97.7.	в дверных проемах?		
97.8.	в эвакуационных люках?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
99.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
99.1.	сущилок?		
99.2.	вспалок для одежд?		
99.3.	гардеробов?		
100.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «з» пункта 36 ППР	
101	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их сдвиге (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
102	Исключены ли проверяемым лицом:		
102.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
102.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
102.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
103.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
104.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
105.	Обеспечены ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе,	Подпункт «р» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Теквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
106	тамбуров и лестничных клеток. Другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
107	Исключено ли проверяемым лицом остекленные балконы, лоджий и галерей, ведущая к незадымляемым лестничным клеткам? Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других открытых полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
109.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
111.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
111.1.	обертывание электроламп и светильников бумажной, тканью и другими горючими материалами?		
111.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
112.1.	в электрощитах (около электрощитов):		
112.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустанов. электроламп, электрических и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделанных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование профилактичного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответа на вопросы
116.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронно-регулируемых приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «с» пункта 42 ППР	
117	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
119.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
119.1.	строительных конструкций?		
119.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
120.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (протитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
121.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
122.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
123.	Обеспечено ли провераемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
124.	Исключено ли провераемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
125.	Исключено ли провераемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
125.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
125.2.	стояшки транспорта?		
125.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
125.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
126.	Обеспечено ли провераемым лицом расшоложение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
127.	Обеспечена ли провераемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
128.	Предусмотрено ли провераемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
129.	Исключено ли провераемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разрытки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов, древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
130.	Обеспечивается ли провераемым лицом безымянное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
131.	Исключен ли провераемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подвеса которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
132.	Исключено ли проверкем лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
Система отопления			
133.	Исключена ли проверкем лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
134.	Обеспечены ли проверкем лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (олушками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
135.	Обеспечены ли проверкем лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
136.	Обеспечено ли проверкем лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов пугаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечена ли проверкем лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с герметичностью:	Пункт 82 ППР	
137.1.	1 раз в 3 месяца – для отопительных печей?		
137.2.	1 раз в 2 месяца – для печей и очагов непрерывного действия?		
137.3.	1 раз в 1 месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (одновременной) топки?		
138.	Провели ли у проверкем лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
139.	Исключена ли проверкем лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вештилей около топки и околов емкостей с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
140.	Исключена ли проверкем лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
141.	Исключено ли проверкем лицом разжигание котельных и других	Подпункт «д» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Отрасли на которые
142.	теплопротягивающих установок без предварительной их проверки? Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопротягивающих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искроулавителями и не очищены от сажи?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом использование вегетарианских и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
146.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций производителей-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
147.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перезачистки отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминнов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 87 ППР	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 46 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 85 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (большин) ко сну?	Пункт 88 ППР	
151.	Обеспечены ли проверяемым лицом затопка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топлива?		
152.	Выполнена ли проверяемым лицом уборка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?		
	Источники открытого пламени		
153.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
154.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарной мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
155.	предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при навесании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокidыванием?	Пункт 47 ППР	
156	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «иное» - в случае, если требование на индивидуального предпринимателя не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 03.03.2014, N 9, ст. 906; 20.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.07.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Высшие исполнительные органы федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Высшие исполнительные органы федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 17.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, производящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания образовательной организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования (класс функциональной пожарной опасности Ф4.2), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдается ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты просрочные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:.....	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ²	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?	Полупункты «д», «е» пункта 23. пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?	утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	просалам и подвалам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	ным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованнем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей. Тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Отсылы на вопросы
1.12.	ограничение его развития?		
1.13.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.14.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении пожара на пункт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) трагелирующей этой сигнал организации?	часть 7 статьи 83 Технического регламента	
4.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2, 460 ППР	
5.	(Тражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
5.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
5.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
5.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
5.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
5.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.6	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны; аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекоменции нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
5.7.	работого дня), инвентарем средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (по подразделению)?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
6	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Пункт 22 ППР	
7.	Проведены ли проверямым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоры в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
8	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
8.1.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, протехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:		
8.2.	на чердаках?		
8.3.	в подвалах?		
8.4.	на пожарных этажах?		
9	под свайными фундаментами зданий?	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.1.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:		
9.2.	на чердаках?		
9.3.	на технических этажах?		
9.4.	в вентиляционных камерах?		
10.	в других технических помещениях?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	коллек:		
11.1.	кладовых?		
11.2.	кнопки?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
13.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Считаются ли ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиями пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение распространение лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
18.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	
20.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
21.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
21.1.	систем предотвращения пожара?		
21.2.	систем противопожарной защиты?		
22.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
23.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Находится ли в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
26.1.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
29.			

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны и складских, производственных, административных и общественных помещений?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих связь с действительностью на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
38.	Исключены ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легко воспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
39.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	
41.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клананов музоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
42.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
43.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием дежур?	Пункт 8 ЛПР	
44.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
44.1.	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
44.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
45.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ЛПР	
47.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ЛПР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ЛПР	
49.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не	Пункт 31 ЛПР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
50	<p>менее 1 метра от стен и потолков?</p> <p>Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):</p>		
50.1.	<p>применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дутьевых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?</p>	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
50.2.	<p>проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?</p>	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
50.3.	<p>уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?</p>	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
50.4.	<p>полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?</p>	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
50.5.	<p>нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?</p>	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
51.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, отели, общежития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?</p>	Пункт 89 ППР	
52.	<p>Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий?</p>	Пункт 89 ППР	
53.	<p>При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управление эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?</p>	Пункт 89 ППР	
54.	<p>Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?</p>	Пункт 90 ППР	
	Обучение мерам пожарной безопасности		
55.	<p>Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?</p>	Пункт 3 ППР.	
56.	<p>Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного</p>	приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
57.	<p>противопожарного инструктажа?</p> <p>Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?</p>	<p>бесплатности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»</p>	
58.	<p>Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?</p>	<p>Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645</p>	
59.	<p>Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?</p>		
Облаченные места для курения			
60.	<p>Облачены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?</p>	<p>Пункт 14 ППР</p>	
61.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:</p>	<p>Пункт 14 ППР</p>	
61.1.	<p>на лестничных клетках?</p>		
61.2.	<p>на почтовых ящиках?</p>		
61.3.	<p>в подвальных и чердачных помещениях?</p>		
61.4.	<p>на территории объекта?</p>		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
62.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?</p>	<p>Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР</p>	
63.	<p>Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?</p>	<p>Пункты 55, 59 ППР</p>	
64.	<p>Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?</p>	<p>Пункты 55, 59 ППР</p>	
65.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?</p>	<p>Пункт 55 ППР</p>	
66.	<p>Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время</p>	<p>Пункт 55 ППР</p>	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожарные гидранты (резервуары)?		
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначены ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками критичного пожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах колодезь пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
71.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
72.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
73.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
74.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для идентификации и фиксации в закрытом положении?		
75.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами связи насосов?	Пункт 58 ППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнетушителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
78.	Имеет ли проверяемое лицо паспорт завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
79.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	
80.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
81.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
82.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей.	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пригодность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?		
83.	Будет ли проверяемым лицом в специальном журнале производственной формы учтено наличие, периодичности осмотра и срока перезарядки огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 481 ППР	
86.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
87.	Оборудованы ли пожарными шитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
88.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация нормативным требованиям пожарной инспекции и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложение №5 и №6 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
90.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарный техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
91.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляции			
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	
93.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
94.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов	Подпункт «в» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реактивы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
95.	<p>к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?</p> <p>Определено ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по очистке пожароопасными способами вентиляторных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?</p>	Пункт 50 ППР	
96.	Приведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ГППР	
96.1.	от незагермизирующих устройств в воздуховодах?		
96.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
96.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
	Эвакуационные пути и выходы		
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
97.1.	перенос?		
97.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
97.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
97.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
98.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
98.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
98.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом размещение клавишных и других подсобных помещений на лестничных клетках и в постажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
100.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, произвольных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
101.1.	в проходах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
101.2.	в коридорах?		
101.3.	в тамбурах?		
101.4.	на галереях?		
101.5.	в лифтовых холлах?		
101.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
101.7.	в дверных проемах?		
101.8.	в эвакуационных люках?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
103.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
103.1.	сушилок?		
103.2.	вешалок для одежды?		
103.3.	гардеробов?		
104.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
105.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация samozакрывающихся дверей (Подпункт «г» пункта 36 ППР) лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
106.	Исключены ли проверяемым лицом:		
106.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
106.2.	закрывающиеся жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
106.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамрут?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
107.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
108.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Отчеты на вопросы
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
110.	Исключены ли проверяемым лицом остекленные балконы, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
111.	Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
112.	Исключены ли проверяемым лицом размещенные воздушных линии электропередач на горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
113.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
114.	Исключены ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электрустановок с поврежденными?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
115.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
115.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
115.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
116.	Исключены ли проверяемым лицом размещенные (складированные) горючих (в том числе легкоиспламеняющихся) вещества и материалы:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
116.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
116.2.	около электродвигателей и лусковой аппаратуры?		
117.	Исключены ли проверяемым лицом использование электроутогов, электрических электрогайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
118.	Исключены ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	

№ ст/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы!
119.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
120.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронно-релейных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и ремонтных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
122.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотренно требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
123.	Огнезащитная обработка		
123.1.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
123.2.	строительных конструкций?		
124.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
125.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пронитки) и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
126.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности обработки планерная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
126.	Территория объекта		
	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.	Пункт 18 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
127.	<p>горючими газами?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам?</p>	Пункт 73 ППР	
128.	<p>Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?</p>	Пункт 75 ППР	
129.	<p>Исключено ли проверяемым лицом использование пригнанных пожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:</p>	Пункт 74 ППР	
129.1	складирования материалов, оборудования и тары?		
129.2.	стоянки транспорта?		
129.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
129.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
130.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?</p>	Пункт 74 ППР	
131.	<p>Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?</p>	Пункт 77 ППР	
132.	<p>Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?</p>	Пункт 78 ППР	
133.	<p>Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, стирательных и других горючих материалов?</p>	Пункт 79 ППР	
134.	<p>Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?</p>	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
135.	<p>Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принятии подвеса которых на высоту основан на нагревании воздуха</p>	Пункт 77 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
136.	<p>внутри конструкции с помощью открытого огня?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?</p> <p>Система отопления</p>	Пункт 77 ППР	
137.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (дверушками) от порочных конструкций?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предельными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов трещин и повреждений в разделках (дверушках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
141.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
141.1.	1 раз в 1 месяца - для отопительных печей?		
141.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
141.3.	1 раз в 1 месяца - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
142.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
143.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
144.	Исключены ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
145.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или выключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искротасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при тожке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
149.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопителя?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
150.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкторской предприниматель-изготовительской?	Пункт 86 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
152.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
153.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение толчки людей в больница и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больных) ко сну?	Пункт 85 ППР	
155.	Обеспечены ли проверяемым лицом затвка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок?	Пункт 85 ППР	
156.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
157.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
158.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их применением?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих конструкций перекрытия (поголка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией ограждений и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «нр» - в случае, если требование на юридические лица (индивидуальный предприниматель) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3977; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2419; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2163; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 17, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

_____ 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении зданий органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов (класс функциональной пожарной опасности Ф4.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?	Подпункты «д», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил	
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?	противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012	
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?	Российской Федерации от 25.04.2012	
1.4.	прицедам и подьездам для пожарной техники?	№ 390 «О противопожарном режиме» (далее ПТР).	
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечение безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованнем, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	ограничение его развития?		
1.12.	соответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6. части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» Пункты 2. 460-461 ППР	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?		
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и приведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия	Подпункт «к» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия (подразделения)?	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы?
4.7.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте записи?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
5.	Приведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазоуплотняемости в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том числе электрическими проводами, кабелями)?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, протехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывоопасной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на нескольких этажах?		
7.4.	под свайными пространными зданиями?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	кладовых?		
10.2.	кисков?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.3.	ларька?		
10.4.	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Объяснено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очущены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключены ли проверяемым лицом прокладка в пространстве вилочного жезла навесных фасадных систем электрических кабелей и проволочных открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы?	Пункт 43 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ЛПР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты в систему предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Находится ли в исправном состоянии устройства для самозакрывающихся дверей?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регулярных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на лестках помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также классы зоны?	Пункт 20 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	пожарогашения?		
30.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
34.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
34.2.	телефонной связи?		
34.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонарь на каждого дежурного)?		
34.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо объект защиты с почтым пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
36.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
37.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в	Пункт 25 ППР	

№ сл/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
39.	помещениях с одним эвакуационным выходом? Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
40.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и беспьеспроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
41.	Соблюдены ли проверяемым лицом проскитые решения, требовавшие нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
42.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
43.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
43.1.	дежурство перед началом мероприятия в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
43.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в заданных помещениях?		
44.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
45.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грилянд и электропанини, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
46.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
47.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятия с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
49.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых пржекторов со степенью защиты менее IP-54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
49.2.	проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
49.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
49.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
49.5.	нарушение установленных норм загромождения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
50.	Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общепития и другие здания, приспособленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности?	Пункт 89 ППР	
51.	Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общепития?	Пункт 89 ППР	
52.	При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения и пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности на русском и английском языках?	Пункт 89 ППР	
53.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общепития и номерах гостиниц, производственных и складских помещений для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменение их функционального назначения?	Пункт 90 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
54.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» ⁵	
55.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
56.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителей и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	технического минимума?		
57.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР. приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
58.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
59.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
60.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
60.1.	на лестничных клетках?		
60.2.	на цокольных этажах?		
60.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
60.4.	на территории объекта?		
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение			
61.	Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ЛПР	
62.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
63.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
65.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
66.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и	Пункт 55 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	забора воды в любое время года?		
67.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
68.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
69.	Обеспечена ли проверяемым лицом функциональность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
71.	соблюдены ли требования о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?		
72.	ограничена ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
73.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
74.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
75.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
76.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение срока перезарядки огнетушителей и их обслуживания?	Пункт 70 ППР	
77.	Имеет ли проверяемое лицо паспорт завода-изготовителя на каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
78.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителей однократной пломбой?	Пункт 475 ППР	
79.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
80.	Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
81.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	(*) части на вопросы
82.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перетаракки огнетушителей	Пункт 478 ППР	
83.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже 11 °С)?	Пункт 479 ППР	
84.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
86.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источника наружного противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
87.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и комплектация механизированным пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения №5 и №6 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
89.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
90.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
Система вентиляция			
91.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
92.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
94.	Определено ли проверяемое лицо порядки и сроки проведения работ по очистке пожароопасными способами вентиляционных камер, циклонов,	Пункт 50 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
95.	Фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год)?		
95.1.	Проведена ли проверкам лицом проверки:	Пункт 49 ППР	
95.2.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
95.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
95.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
96.	Эвакуационные пути и выходы		
96.1	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
96.2	порогов?		
96.2	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
96.3	вращающихся дверей и турникетов?		
96.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
97.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
97.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
97.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
99.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоры на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, препятствующих оттоку, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
100.1.	в проходах?		
100.2.	в коридорах?		
100.3.	в тамбурах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
100.4.	на галереях?		
100.5.	в лифтовых холлах?		
100.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
100.7.	в дверных проемах?		
100.8.	в эвакуационных лифтах?		
101.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
102.	Исключено ли проверяемым лицом оборудование в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
102.1.	сушилок?		
102.2.	вешалок для одежды?		
102.3.	гардеробов?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
104.	Исключены ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
105.	Исключены ли проверяемым лицом:		
105.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
105.2.	закрытие жалюзи или остекленные переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
105.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
106.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
107.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проекцией документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению	Подпункт «д» пункта 23 ППР	

№ абп	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
109.	опасных факторов пожара на путях эвакуации? Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, ведущих к незадымляемым лестничным клеткам?	Подпункт «и» пункта 23 ППР	
110.	Обеспечены ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации?	Пункт 39 ППР	
Электротехническая продукция			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
112.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
114.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
114.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
114.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
115.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
115.1.	в электрошитах (около электрошитов)?		
115.2.	около электрических аппаратов?		
116.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроустанов, электроламп, электрошпильников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройства тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегулятора, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
117.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
119.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в	Подпункт «е» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
120.	электронную сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы? Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и ремонтных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного обслуживания систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
	Огнезащитная обработка		
122.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица: строительных конструкций?	Пункт 21 ППР	
122.1			
122.2.	Инженерного оборудования зданий и сооружений?		
123.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и оставлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
124.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности и незащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
	Территория объекта		
125.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
126.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
127.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарной-спасательной техники?	Пункт 75 ЛППР	
128.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
128.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
128.2.	стоянки транспорта?		
128.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
128.4.	разведения кустов и сжигания отходов и тары?		
129.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
130.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ЛППР	
131.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
132.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого злегиания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
133.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
134.	Исключен ли проверяемым лицом запуск неуравновешенных изделий из горючих материалов, принцип полъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
	Система отопления		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
136.	Исключена ли проверкам лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
137.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
138.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предохранительными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов приборов и шверцелей в развешках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
140.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
140.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
140.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
140.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
141.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплогенерирующие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
142.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
143.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
145.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	контроля и регулирования?		
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искроулавителями и не смонтированы от сажи?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом использование усл. кокса и газа при тожке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
149.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, caloriferных установок и каминов, а также других индивидуальных приборов и систем?	Пункт 81 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
152.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в бытовых и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за 2 часа до отхода людей (больших) ко сну?	Пункт 85 ППР	
154.	Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально отведенное место золы и шлака, выгораемых из топок?	Пункт 85 ППР	
155.	Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы?	Пункт 88 ППР	
Источники открытого пламени			
156.	Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб напольными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
157.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
158.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
159.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фогара до горючих и труднотонючих конструкций перекрытия (плотолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и труднотонючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	

¹ Указывается: «да», «нет» либо «ири» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуальное предприятие) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4160; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4791.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, N 19, ст. 2415; 01.07.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.07.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6797; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 11.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

..... 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

..... 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении производителя продукции пожарной опасности (ФЗ.1), относящихся к категории умеренного риска, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с указанием проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином ресурсе проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, отсты на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отсты на вопросы¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, польвателям или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выданные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)¹ [Подпункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390] «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивнам и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	ным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	соответствия алгоритма работы технических систем (средств) пригнвопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6. части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 46(И)ППР	
4.	Создано ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны на территории объекта?	часть 1.1 статьи 97 Технического регламента	
5.	Обнащено ли проверяемым лицом подразделение пожарной охраны пожарными автомобилями?	часть 1.2 статьи 97 Технического регламента	
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы: порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «в» пункта 460 ППР	
6.1.			
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 460 ППР	
6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 460 ППР	
6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 460 ППР	
6.5.	расположение мест для курения, применена ли открытого огня, приезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 460 ППР	
6.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения отходов?	Подпункт «е» пункта 460 ППР	
6.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 460 ППР	
6.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения	Подпункт «з» пункта 460 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ссылки на нормативных правовых актов	Отсылки на вопросы
	промышленной собственности?		
6.9.	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «ж» пункта 460 ППР	
6.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (индивидуальная)?	Подпункт «ж» пункта 460 ППР	
6.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «д» пункта 460 ППР	
7.	Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
8.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими) проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в взрывозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
9.1.	на чердаках?		
9.2.	в подвалах?		
9.3.	на половых этажах?		
9.4.	под свайными пространствами зданий?		
9.5.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
9.6.	на чердаках?		
9.7.	на технических этажах?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
9.8.	в вентиляционных камерах?		
9.9.	в других технических помещениях?		
10	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых холлах?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.	Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых холлах:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
11.1.	кладовых?		
11.2.	киосков?		
11.3.	ларьков?		
11.4.	других подобных помещений?		
12.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
14.	Обеспечено ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
14.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
14.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
14.3.	проведение не реже 1 раз в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
15.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
17.	Соответствуют ли транспаранты и баллеры, размещаемые на фасадах зданий и ступенчатый проверяемым лицом, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
17.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
17.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
18.	Исключены ли проверяемым лицом прикладки в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
19.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
20.1.	систем предотвращения пожара?		
20.2.	систем противопожарной защиты?		
21.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
22.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
23.	Находится ли в исправном состоянии устройство для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
24.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с головным планом-графиком и сроками выполнения проведения:	Пункт 63 ППР	
25.1.	регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?		
25.2.	планово-предупредительного элемента систем противопожарной защиты?		
26.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
27.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете использования в помещениях складов газовых плит и электронно-ревизионных приборов?	Пункт 348 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о размещении аппарата, предназначенных для отключения электрооборудования склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений	Пункт 20 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отделы на контроль
	производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?		
31.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, в также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
32.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ЛПР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих службу дежурности на объекте защиты?		
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
36.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
36.2.	телефонной связи?		
36.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
36.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
37.	Обеспечил ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе места которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
38.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками	Пункт 13 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
39.	Зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
41.	Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
42.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	
43.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропровода и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
44.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
46.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
47.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
48.	Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым	Пункт 30 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
48.1.	<p>пробыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие);</p> <p>осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их пригодности в части соблюдения мер пожарной безопасности?</p>		
48.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?	Пункт 31 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грилянд и инлюминаций, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
51.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
53.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков?	Пункт 31 ППР	
54.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
54.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
54.2.	проведение перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «г» пункта 32 ППР	
54.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
54.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
54.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Пункт 137 ППР	
55.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и тиганов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
56.	Исключено ли проверяемым лицом применение керосина, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
57.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
58.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
59.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?	Пункт 138 ППР	
Обучение мерам пожарной безопасности			
60.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
61.	Организовано ли проверяемым лицом прохождением работниками повторного противопожарного инструктажа?		
62.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
63.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
64.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
Обозначение мест для курения			
65.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
66.1.	на лестничных клетках?		
66.2.	на почтовых ящиках?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
66.3.	в подвальных и чердачных помещениях?		
66.4.	на территории объекта?		
Первичные средства тушения и противопожарные гидранты			
67.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемых количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 46В, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
68.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
69.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
71.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
72.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
73.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
74.	Исключена ли проверяемым лицом установка аварийноспасательных средств на крышках колодезь пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
75.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
75.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?		
75.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
75.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
75.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
76.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ПППР	
77.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перетаракан штепсельных и их освидетельствования?	Пункт 70 ПППР	
Система вентиляции			
78.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ПППР	
79.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность открытия эксплуатируемых вытяжных каналов, отверстий и решеток систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ПППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете подключения газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ПППР	
81.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ПППР	
81.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах;		
81.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации;		
81.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
Эвакуационные пути и выходы			
82.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:	Подпункт «а» пункта 36 ПППР	
82.1.	порогов?		
82.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
82.3.	вращающиеся двери и турникеты?		
82.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
83.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ПППР	
83.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
83.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
83.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
84.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подобных помещений на лестничных клетках и в смежных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ПППР	
85.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров	Пункт 35 ПППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	на дверях эвакуационных выходов и внутри без ключа?		
86.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, производственных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
86.1.	в проходах?		
86.2.	в коридорах?		
86.3.	в тамбурах?		
86.4.	на галереях?		
86.5.	в лифтовых холлах?		
86.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
86.7.	в дверных проемах?		
86.8.	в эвакуационных люках?		
87.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
88.	Исключено ли проверяемым лицом оборудование в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
88.1.	сушилок?		
88.2.	вешалок для одежды?		
88.3.	гардеробов?		
89.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
90.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
91.	Исключены ли проверяемым лицом:		
91.1.	изменения направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
91.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
91.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие прохода к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
93.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
Электротехническая продукция			
94.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
95.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
97.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
97.1.	испытывание электрдами и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
97.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (распределителями), предусмотренными конструкцией светильника?		
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
98.1.	в электрощитовых (окколо электрощитов)?		
98.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогов, электролинок, электронайники и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделанных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
101.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование при приведении аварийных и других стронительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенной по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотренными требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
105.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
105.1.	строительных конструкций?		
105.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
106.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пронитки) и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
107.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
108.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование о запрете размещения на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
109.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
109.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
109.2.	около противопожарных стен?		
110.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
111	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
111.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
111.2.	стирки транспорта?		
111.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
111.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
113.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
114.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также расположенными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
115.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения для лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
116.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
117.	Исключен ли проверяемым лицом запуск управляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня?	Пункт 77 ППР	
118.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, расположенных на расстоянии менее 50 метров от объектов?	Пункт 77 ППР	
119.	Система отопления		
120.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов? Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих	Пункт 81 ППР Пункт 81 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
	конструкций?		
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предельными листами. Изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР	
123.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведённые с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
123.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
123.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
123.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
124.	Пришли ли у проверяемого лица специальные обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около точки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
126.	Исключена ли проверяемым лицом поддача топлива при потухших форсунках или газовых врезках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
127.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
128.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
129.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при толке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций производителя-изготовителя?	Пункт 86 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топочных отверстий?	Пункт 87 ППР	
134.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
135.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
136.	<p style="text-align: center;">Категорирование по пожарной опасности</p> Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений пригласительного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
137.	<p style="text-align: center;">Источники открытого пламени</p> Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
138.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их применением?	Пункт 47 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотлеющих конструкций перекрытия (печька) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	Пункт 141 ППР	
144.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	Пункт 142 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранения и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? Детально не пропильдально	Пункт 142 ППР	
146.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация лесопильных рам, круглопильных, фрезерно-пильных и других станков и агрегатов с неисправностями при обработке древесины?	Пункт 157 ППР	
147.	Исключено ли проверяемым лицом применение металлических предметов для чистки загрузочной воронки рубительной машины?	Пункт 158 ППР	
148.	Исключено ли проверяемым лицом выполнение работы по изготовлению древесно-стружечных плит в случае, если над прессом для горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками отсутствует или неисправен вытяжной зонт?	Пункт 159 ППР	
149.	Применяется ли проверяемым лицом конструкция зонга, не затрудняющая обслуживание и очистку пресса и самого зонга?	Пункт 159 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
150.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация барабанных сушиллек и бункеров сухой стружки и пыли, не оборудованных (или с неисправными) системами автоматического пожаротушения и противоповзрывными устройствами?	Пункт 160 ППР	
151.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка камер термической обработки древесно-стружечных плит не реже 1 раза в сутки от остатков летучих смоляных выделений и продуктов пиролиза древесины, пыли и других отходов?	Пункт 161 ППР	
152	Исключена ли проверяемым лицом термообработка недопрессованных древесно-стружечных плит с рыхлыми крошками?		
153.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед укладкой в стелы после термообработки охлаждения древесно-стружечных плит на открытых буферных площадках до температуры окружающего воздуха для исключения их самовозгорания?	Пункт 162 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом после окончания работы закрытие крышками пропиточных ванн для древесно-стружечных плит, а также ванн с охлаждающими горючими жидкостями?	Пункт 163 ППР	
155	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пропиточных, закалочных и других ванн с горючими жидкостями для обработки древесно-стружечных плит, не оборудованных (или с неисправными) устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания и без удаления горючих паров?	Пункт 164 ППР	
156.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от производственного мусора и пыли перед каждой загрузкой сушильных камер периодического действия и калориферов?	Пункт 165 ППР	
157.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и неисправностями искроуловителей?	Пункт 166 ППР	
158.	Обеспечены ли проверяемым лицом очистка от сажи не реже 2 раз в месяц горючно-газовых устройств газовых сушильных камер, работающих на твердом и жидком топливе?	Пункт 167 ППР	
159.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация тепло-сушильного отделения с неисправными приборами для контроля температуры сушильного аппарата?	Пункт 168 ППР	
160.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от древесных отходов не реже 1 раза в сутки сушильных камер для мягких древесно-волокнистых плит?	Пункт 169 ППР	
161.	Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение обогрева сушильной камеры при остановке конвейера более чем на 10 минут?	Пункт 169 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
162.	Оборудованы ли проверяемым лицом сушильные камеры (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и окрашенных готовых изделий автоматикой отклонения обогрева при повышении температуры выше нормы?	Пункт 170 ППР	
163.	Проводится ли проверяемым лицом проверка на отсутствие в камере металлических предметов перед укладкой дрессины в штабели для сушки тканями высокой частоты?	Пункт 171 ППР	
164.	Исключено ли проверяемым лицом нахождение людей и сушки спецодежды в сушильных камерах?	Пункт 172 ППР	
165.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация солоомко-полифоновальных аппаратов, не оборудованных системой пылеулавливания или с неисправной такой системой?	Пункт 173 ППР	
Производство спичек			
166.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная очистка и промывание водой оборудования и механизма, а также полов и стен помещения при попадании на них зажигательной массы и парафина?	Подпункт «д» пункта 174 ППР	
167.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка и промывка не реже 2 раз в смену пола автоматного цеха?	Подпункт «б» пункта 174 ППР	
168.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка отстойника канализационного колодца после каждой уборки и промывки пола цеха?	Подпункт «б» пункта 174 ППР	
169.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса зажигательной массы находящейся у автомата, в количестве, необходимом для одной заливки?	Подпункт «в» пункта 174 ППР	
170.	Производится ли проверяемым лицом очистка массы в мажальной корыте от выпавшей спичечной соломки сеталями лопатками из цветного металла?	Подпункт «г» пункта 174 ППР	
171.	Исключено ли проверяемым лицом наличие спичек при остановке спичечного автомата на выходные дни, профилактическом ремонте, а также устранении аварий?	Подпункт «д» пункта 174 ППР	
172.	Обеспечено ли проверяемым лицом опускание мажальной плиты в мажальное корыто при кратковременных остановках автомата?	Подпункт «с» пункта 174 ППР	
173.	Исключено ли проверяемым лицом транспортирование зажигательной массы через места хранения готовой продукции, намазочное отделение и около сушильных устройств, а фосфорной массы - через автоматный цех и помещение для укладки рассыпанных спичек?	Подпункт «ж» пункта 174 ППР	
174.	Обеспечено ли проверяемым лицом поддержание полов размольного отделения постоянно в увлажненном состоянии?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	

№ п/п	Наименование производственного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы?
175.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе 10 пригнанных защитательной и фосфорной масс запада материалов, превышающего сменную потребность?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	
176.	Обеспечено проверяемым лицом закрытие емкостей с запасом материалов?	Подпункт «з» пункта 174 ППР	
177.	Исключено ли проверяемым лицом применение для приготовления и хранения зажигательной и фосфорной масс посуды из цветного металла и с наличием приспособления (ручки) для ее переноски вместимостью более 50 килограммов?	Подпункт «и» пункта 174 ППР	
178.	Обеспечена ли проверяемым лицом немедленная уборка рассыпанной бертолетовой соли в специальные емкости с водой?	Подпункт «к» пункта 174 ППР	
179.	Исключено ли проверяемым лицом измельчение в шаровой мельнице бертолетовой соли и серы в сухом виде?	Подпункт «л» пункта 174 ППР	
180.	Исключено ли проверяемым лицом засорение фосфорной и зажигательной масс спичечной соломкой, спичками и различными отходами?	Подпункт «м» пункта 174 ППР	
181.	Обеспечена ли проверяемым лицом развеска химикатов для спичечных масс в специальных шкафах, оборудованных вытяжной вентиляцией?	Подпункт «н» пункта 174 ППР	
182.	Пропитана ли проверяемым лицом огнезащитным составом спецодежда работающих в цехах приготовления спичечных масс и автоматных цехах?	Пункт 175 ППР	
183.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек, уложенных в кассеты, в помещениях укладки рассыпанных спичек и у каждого автомата (более 10 малых или 5 больших кассет)?	Пункт 176 ППР	
184.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса спичек около корбконаливочных машин (более 3 малых кассет)?	Пункт 177 ППР	
185.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение кассет со спичками на стеллажах и укладка их не более чем в 2 ряда по высоте с прокладками из цветного металла между ними?	Пункт 178 ППР	
186.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в цехе более 10 малых или 5 больших кассет со спичками в одном месте?	Пункт 179 ППР	
187.	Исключено ли проверяемым лицом превышение запаса готовых спичек в зоне корбконаливочных и укладочных машин (более 20 ящиков на машину)?	Пункт 180 ППР	
188.	Исключено ли проверяемым лицом превышение количества готовой продукции сменной выработки одного спичечного автомата?	Пункт 181 ППР	
189.	Обеспечена ли проверяемым лицом утилизация отходов спичечных масс и деревянной тары вне территории предприятия на площадке, выделенной в установленном порядке?	Пункт 183 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
190.	Обеспечена ли проверяемым лицом доставка отходов синтетических масс, разведенных водой, к месту утилизации?	Пункт 184 ППР	
Электростанции			
191.	Исключено ли проверяемым лицом проведение монтажа или ремонта оборудования и газопроводов в помещении при работающей вентиляции?	Подпункт «в» пункта 186 ППР	
192.	Обеспечена ли проверяемым лицом при подаче топлива работа всех средств обеспыливания, находящихся на тракте топливозадачи, в также устройства пыеулавливания металла, щепы и других посторонних включений из топлива?	Подпункт «б» пункта 186 ППР	
193.	Обеспечено ли проверяемым лицом регулярное проведение контроля и своевременное выполнение текущих работ и технического обслуживания для предотвращения скопления пыли на тракте топливозадачи?	Подпункт «в» пункта 186 ППР	
194.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение чистоты, регулярного проведения уборки с удалением пыли со всех мест ее скопления в помещениях тракта топливозадачи?	Подпункт «г» пункта 186 ППР	
195.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение уборки согласно утвержденному графику в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений?	Подпункт «г» пункта 186 ППР	
196.	Обеспечено ли проверяемым лицом уборка пыли гидромытым или механизированным способом (при необходимости с проведением в отдельных местах ручной уборки, этих работ только после увлажнения пыли распыленной водой)?	Подпункт «д» пункта 186 ППР	
197.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за наличием присвета между кабелями для уменьшения скопления пыли на кабельных трассах, идущих по тракту топливозадачи?	Подпункт «е» пункта 186 ППР	
198.	Обеспечено ли проверяемым лицом исключение пачений топлива при загрузке конвейерных лент, а также его уборка в течение рабочей смены?	Подпункт «е» пункта 186 ППР	
199.	Исключено ли проверяемым лицом скопление топлива под нижней ниткой конвейерных лент?		
200.	Исключена ли проверяемым лицом установка конвейерных, нагруженных топливом, за исключением аварийных ситуаций?	Подпункт «ж» пункта 186 ППР	
201.	Обеспечено ли проверяемым лицом в возможно короткие сроки освобождение (разгрузка) от топлива конвейерных лент, в случае аварийной остановки?	Подпункт «ж» пункта 186 ППР	
202.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение полного опорожнения бункера сырого топлива при переходе электростанции на длительное сжигание газа или мазута и перед капитальным ремонтом соответствующего оборудования?	Подпункт «з» пункта 186 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
203.	Обеспечено ли проверяемым лицом перед проведением вулканизационных работ на кнivesере очищение от пыли участка не менее 10 метров вдоль ленты (при необходимости выполняется гидроборка), огораживание негорючими щитами и обеспечение первичными средствами пожаротушения?	Подпункт «ю» пункта 186 ППР	
204.	Исключены ли проверяемым лицом размещение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций масляных, не относящихся к распределительному устройству?	Подпункт «к» пункта 186 ППР	
205.	Исключено ли проверяемым лицом хранение электротехнического оборудования, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баблонзов с различными газами в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций?	Подпункт «ж» пункта 186 ППР	
206.	Обеспечено ли проверяемым лицом немедленное очищение (горячей водой или паром) теплоизоляции горячих поверхностей при попадании на нее масла?	Подпункт «п» пункта 186 ППР	
207.	Обеспечено ли проверяемым лицом нахождение в исправном состоянии поддонов под маслянаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
208.	Исключена ли проверяемым лицом установка трыпок и ветоши, а также использование временных лотков и противней для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
209.	Обеспечена ли проверяемым лицом в период ремонтов проверка проходимость трубопровода организованного отвода масла в сборный бак?	Подпункт «м» пункта 186 ППР	
210.	Обеспечено ли проверяемым лицом установка в кабельных сооружениях не реже чем через 60 метров указателей ближайшего выхода?	Подпункт «д» пункта 187 ППР	
211.	Обеспечено ли проверяемым лицом нанесение на двери секционных перегородок указателей (схем) движения до ближайшего выхода?	Подпункт «б» пункта 187 ППР	
212.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка у выходных люков из кабельных сооружений лестниц так, чтобы они не мешали проходу по лестнице (этажу)?	Подпункт «б» пункта 187 ППР	
213.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка брошированных кабелей внутри помещений без снятия горючего лакового покрытия?	Подпункт «в» пункта 187 ППР	
214.	Обеспечено ли проверяемым лицом при эксплуатации кабельных сооружений фиксирование дверей секционных перегородок в закрытом положении и нахождении устройств самозакрывания дверей в технически исправном состоянии?	Подпункт «г» пункта 187 ППР	

№ п/п	Наименование прогнвопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
215.	Исключено ли проверяемым лицом применение кабелей с горючей полистироловой изоляцией при проведении реконструкции или ремонта?	Подпункт «д» пункта 187 ППР	
216.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в помещениях подпитывающих устройств маслянистых кабелей горючих и других материалов, не относящихся к этой установке?	Подпункт «ж» пункта 187 ППР	
217.	Обеспечено ли проверяемым лицом перекрытие кабельных каналов и двойных полов в распределительных устройствах и других помещениях съемными нетокричными плитами?	Подпункт «а» пункта 187 ППР	
218.	Обеспечено ли проверяемым лицом в помещениях шитов управления с паркетными полами защита деревянных щитов жестью или другим огнезащитным материалом, в снизу asbestos?	Подпункт «з» пункта 187 ППР	
219.	Обеспечены ли проверяемым лицом съемные петорочные плиты и щельные щиты приспособленными для быстрого их пользования вручную?	Подпункт «з» пункта 187 ППР	
220.	Обеспечены ли проверяемым лицом при реконструкции и ремонте недопущение прокладки через кабельные сооружения каких-либо транзитных коммуникаций и шинопроводов?	Подпункт «и» пункта 187 ППР	
221.	Обеспечено ли проверкем лицом отсутствие видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, расклевывания и другое) огнезащитных кабельных покрытий и кабельных проходок при эксплуатации кабельных сооружений и принятие мер по их ремонту и восстановлению при обнаружении таких мест?	Подпункт «к» пункта 187 ППР	
222.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация кабельных сооружений после прокладки дополнительных кабельных линий без восстановления требуемых нормируемых пределов огнестойкости проходок в местах прохождения кабелей через строительные конструкции?	Подпункт «л» пункта 187 ППР	
223.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание маслоприемных устройств под трансформаторами и реакторами, маслоотводов (или специальных дренажей) в исправном состоянии для исключения при аварии расгсканки масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения?	Пункт 188 ППР	
224.	Обеспечено ли проверяемым лицом содержание гравийной засыпки в чистом состоянии в пределах бортовых ограждений маслоприемника?	Пункт 189 ППР	
225.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение промывки гравийной засыпки при загрязнении (пылью, песком и другим) или замасливания гравия?	Пункт 189 ППР	
226.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена гравия при образовании на гравийной засылке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной более 3 миллиметров.	Пункт 189 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
239.	Обеспечено ли проверяемым лицом графитирование матричного материала в специальном закрытом аппарате при включенной вытяжной вентиляции?	Пункт 195 ППР	
240.	Исключен ли проверяемым лицом полив матричного материала раствором каучука в бензине или графитированию открытым способом на трапере прессы или трапере нагревательного устройства, а также сушка его над отопительными и нагревательными приборами?	Пункт 196 ППР	
Объекты транспортной инфраструктуры			
241.	Разработан ли проверяемым лицом в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штатными из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	Пункт 247 ППР	
242.	Обеспечен ли проверяемым лицом свободный проезд пожарных автомобилей через проезды (количество проездов через пути не менее 2) и переходы внутриобъектовых железнодорожных путей?	Пункт 248 ЛПР	
243.	Обеспечен ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта запрет на:	Подпункт «а» пункта 249 ППР	
243.1.	установку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документацией на данный объект ж/д пути?		
243.2.	нарушение плана расстановки?		
243.3.	уменьшение расстояния между автомобилями?		
244.	Не затромбованы ли проверяемым лицом въездные ворота и проезды в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «б» пункта 249 ППР	
245.	Исключено ли проверяемым лицом проведение кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также проемы детали с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «в» пункта 249 ППР	
246.	Исключено ли проверяемым лицом оставление транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта?	Подпункт «г» пункта 249 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
247.	Исключена ли проверяемым лицом заправка горючим и слив из транспортных средств топлива в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стойки) транспорта?	Подпункт «д» пункта 249 ППР	
248.	Исключено ли проверяемым лицом хранение тары из-под горючего, а также горючего и масла в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стойки) транспорта?	Подпункт «е» пункта 249 ППР	
249.	Исключено ли проверяемым лицом подзарядка аккумуляторов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стойки) транспорта и на открытых площадках для хранения средств, за исключением транспортных средств, за исключением аккумуляторных баатарей электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие газы?	Подпункт «ж» пункта 249 ППР	
250.	Исключена ли проверяемым лицом установка транспортных средств, предназначенных для перевозки легкового пассажирского и грузового жидкостей, а также горючих газов в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стойки) транспорта?	Подпункт «и» пункта 249 ППР	
251.	Исключена ли проверяемым лицом установка в депо паровозов с действующими топками, а также растопка их в стойлах за пределами вытяжных зонтов в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов)?	Подпункт «а» пункта 268 ППР	
252.	Исключены ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) чистка топки и зольников в стойлах депо в установленных местах?	Подпункт «б» пункта 268 ППР	
253.	Исключена ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) установка подвижного состава с легкоплавляющимися и горючими жидкостями, горючими газами, опасными и другими горючими грузами на расстоянии менее 50 метров от установленного места чистки топки паровоза?	Подпункт «в» пункта 268 ППР	
254.	Исключено ли проверяемым лицом в паровозных депо и базах запаса локомотивов (паровозов) поставка в стойла депо цистерны с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также порожних цистерн из-под указанных жидкостей без их предварительной пропарки?	Подпункт «г» пункта 268 ППР	
255.	Обеспечено ли проверяемым лицом в глакоуборочных каналах и мешлах чистки топки азотные воды шлама и изгари, а также регулярная уборка?	Пункт 269 ППР	
256.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация площадок, отводных под промышленно-пропарочные станции (пункты), не отвечающих требованиям типового технологического процесса станции, а также расположенных от железнодорожных путей, ближайших станционных и тракционных путей.	Пункт 270 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
256.1.	на расстоянии менее 30 метров?		
256.2.	от соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 50 метров?		
257.	Исключены ли проверяемым лицом эксплуатация участков территории, на которых производится обработка цистерн, без твердого покрытия, не допускающего проникновения нефтепродуктов в грунт?	Пункт 270 ППР	
258.	Обеспечены ли проверяемым лицом при обработке на промывочно-пропарочных станциях (пунктах):	Пункт 271 ППР	
258.1.	подача цистерн к месту их обработки только тепловозами (мотовозами), оборудованными искрогасителями?		
258.2.	при подаче цистерн наличие прикрытия не менее чем из двух 4-осных вагонов?		
258.3.	запрет приближения тепловозов к мостам высотой не менее 20 метров и подача сигнала, запрещающего дальнейшее движение при таком приближении?		
258.4.	закрытие сливных приборов, крышек колпаков и загрузочных люков цистерн?		
259.	Исключено ли проверяемым лицом осуществление заправки клапанов сливных приборов цистерн на путях, не оборудованных желобами или другими приспособлениями для улавливания остатков нефтепродуктов?	Пункт 272 ППР	
260.	Обеспечено ли проверяемым лицом постоянное закрытие крышек люков и приемков на отстойниках и трубопроводах?	Пункт 272 ППР	
261.	Обеспечено ли проверяемым лицом при заправке клапанов использование только аккумуляторных фонарей и искробезопасного инструмента?	Пункт 272 ППР	
262.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация без заземления резервуаров, трубопроводов, жтакад, цистерн под сливом и сливоналивных железнодорожных путей?	Пункт 273 ППР	
263.	Оборудованы ли проверяемым лицом металлические переносные и передвижные лестницы медными крючками и резиновыми подушками под ступнями?	Пункт 274 ППР	
264.	Обеспечено ли проверяемым лицом внутри котлов и цистерн применение для освещения только аккумуляторных фонарей во взрывоопасном исполнении?	Пункт 275 ППР	
265.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка эстакад и площадок от остатков нефтепродуктов не реже 1 раза в смену?	Пункт 276 ППР	
266.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) использования при работе внутри котла цистерны обуви, подбитую стальными пластинами или гвоздями?	Подпункт «а» пункта 277 ППР	
267.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) слива остатков легкоиспаряющейся и (или)	Подпункт «б» пункта 277 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	горючей жидкости вместе с ядой и конденсатом		
267.1.	в общую канализационную сеть?		
267.2.	в открытые каналы?		
267.3.	в кюветы?		
267.4.	под откос и другие?		
268.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) применения для спуска людей в цистерну:	Подпункт «в» пункта 277 ППР	
268.1.	переносных стальных лестницы?		
268.2.	деревянных лестницы, обитых сталью?		
269.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) оставлять обтирочные материалы:	Подпункт «г» пункта 277 ППР	
269.1.	внутри осмагриваемых цистерн?		
269.2.	на их наружных частях?		
270.	Исключена ли проверяемым лицом возможность на территории промывочно-пропарочных станций (пунктов) осуществлять въезд локомотивов:	Подпункт «д» пункта 277 ППР	
270.1.	в депо и чистяк?		
270.2.	под эстакады?		
271.	Оценена ли проверяемым лицом полнота отвода железных дорог (в том числе переведенных на консервацию) от валежника, порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов?	Пункт 278 ППР	
272.	Обеспечен ли проверяемым лицом своевременный вывоз валежника, порубочных остатков и кустарника, шпал железнодорожных деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов с полосы отвода?	Пункт 278 ППР	
273.	Исключена ли проверяемым лицом возможность в полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта?	Пункт 278 ППР	
274.	Обеспечена ли проверяемым лицом засыпка песком, землей и удаление за полосу отвода разлитые на путях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с учетом требований законодательства Российской Федерации в области охраны природы?	Пункт 279 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы!
275.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка шпал и брусьев при временном хранении на перронах, станциях и звеносборочных базах в штабелях?	Пункт 280 ППР	
276.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка от сухой травы и другого горючего материала и по периметру окопана или опашана на ширину не менее 3 метров площадка под штабеля?	Пункт 280 ППР	
277.	Обеспечена ли проверяемым лицом укладка штабелей шпал и брусьев параллельно пути на расстоянии не менее 30 метров от штабелей защиты, 10 метров - от путей организованного движения поездов, 6 метров - от других путей и не менее полуторной высоты опоры от оси линии электропередачи и связи?	Пункт 281 ППР	
278.	Обеспечены ли проверяемым лицом расстояния между штабелями шпал не менее 1 метра, а между каждой парой штабелей - не менее 20 метров?	Пункт 281 ППР	
279.	Исключено ли проверяемым лицом складирование сена, соломы и дрва:	Пункт 282 ППР	
279.1.	на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений?		
279.2.	на расстоянии менее 1,5 метров от оси линии связи?		
279.3.	в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи?		
280.	Исключено ли проверяемым лицом в границах полос отвода и охранных зонах полосах автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и путепроводов:	Пункт 283 ППР	
280.1.	выжигание сухой травянистой растительности?		
280.2.	разведение костров?		
280.3.	сжигание хвороста, порубочных остатков и горючих материалов?		
280.4.	оставление сухостойных деревьев и кустарников?		
281.	Обеспечено ли проверяемым лицом окаймление мостов на территории лесных насаждений минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра по внешнему периметру полосы отвода?	Пункт 284 ППР	
282.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка земляных участков под мостами в радиусе 50 метров от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих материалов?	Пункт 285 ППР	
283.	Исключено ли проверяемым лицом на всех мостах и путепроводах:		
283.1.	устройство под ними мест стоянки для судов, плотов, барж и льдок?	Подпункт «а» пункта 286 ППР	
283.2.	заправка керосиновых фонарей и баков бензомоторных агрегатов?	Подпункт «б» пункта 286 ППР	
283.3.	содержание пролетных стрел и других конструкций не очищенными от	Подпункт «в» пункта 286 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
283.4.	выжигание под мостами сухой травы, а также сжигание кустарника и другого горючего материала?	Подпункт «г» пункта 286 ППР	
283.5.	производство огневых работ без разрешения руководителя организации?	Подпункт «д» пункта 286 ППР	
284.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в местах расположения путевых машинных станций (при отсутствии искусственных и естественных источников выхлопных газов) запаса воды для нужд пожаротушения из расчета 50 куб. метра на 15 - 20 вагонов?	Пункт 287 ППР	
285.	Обеспечено ли проверяемым лицом каждое передвижное формирование железнодорожного транспорта телефонной связью с ближайшей железнодорожной станцией для вызова пожарной охраны?	Пункт 288 ППР	
286.	Обеспечено ли проверяемым лицом установка в пунктах стоянки вагонов путевых машинных станций сигнала оповещения о пожаре?	Пункт 288 ППР	
	Транспортирование пожарнорыболовных и пожароопасных веществ и материалов		
287.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация транспортера, нерий, самотечных и пневматических труб с неисправными и негерметичными открытыми мест выделения пыли?	Пункт 294 ППР	
288.	Обеспечена ли проверяемым лицом вентиляция, постоянные и эффективное удаление пыли из-под укрытия?	Пункт 294 ППР	
289.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация пневмотранспортных и самотечных устройств (при движении продукта в трубопроводах) при скоплении пыли в трубопроводах?	Пункт 295 ППР	
290.	Обеспечен ли проверяемым лицом пункт транспортеров и пневмотранспортных устройств после проверки их работы на холостом ходу, отсутствия в них посторонних предметов, наличия смазки в подшипниках, и исправности всех устройств защиты?	Пункт 296 ППР	
291.	Находится ли у проверяемого лица в исправном состоянии и проверяется ли при каждом пуске оборудования автоблокировка электродвигателей технологического оборудования с электродвигателями воздушных машин, из которых продукт поступает в соответствующую пневмотранспортную сеть?	Пункт 297 ППР	
292.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных винтовых транспортеров и нерий (в том числе при отсутствии зазора между винтом и стенкой желоба, трении лент и задвигания колес с стенки желоба)?	Пункт 298 ППР	
293.	Обеспечено ли проверяемым лицом свободное вращение роликов транспортеров и	Пункт 299 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы*
294.	Исключено ли проверяемым лицом буксование ленты, а также смазывание приводных барабанов бигумом, канфолью и другими горючими материалами?	Пункт 299 ППР	
295.	Установлены ли проверяемым лицом на каждом этапе около лестничной клетки и находится ли в исправном состоянии кнопки для остановки работы технологического оборудования цеха и выключения аспирационной и вентиляционной систем при загорании в норках, самотечных и пневмагических трубах и на других транспортерах?	Пункт 300 ППР	
296.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация аспирационных линий и линий транспортировки измельченных материалов с отключенными или неисправными системами противопожарной защиты?	Пункт 301 ППР	
297.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (ковши, стойки, штыри, тросы, тросы, носилки и тому подобное)?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
298.	Предусмотрены ли проверяемым лицом тележки или специальные носилки, имеющие гнезда для стеклянной тары?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
299.	Обеспечена ли проверяемым лицом переноска стеклянной тары в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими?	Подпункт «а» пункта 303 ППР	
300.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов первичными средствами пожаротушения?	Подпункт «б» пункта 303 ППР	
301.	Обеспечены ли проверяемым лицом места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении?	Подпункт «в» пункта 303 ППР	
302.	Исключено ли проверяемым лицом использование открытого огня в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами?	Пункт 304 ППР	
303.	Исключено ли проверяемым лицом производство погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой?	Пункт 308 ППР	

№ п/п	Наименование профилактического мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
304.	Обеспечено ли проверяемым лицом плавание (без рынков и ударов) с применением искробезопасных инструментов, локов и крышек при проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легко воспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 310 ППР	
305.	Исключены ли проверяемым лицом погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легко воспламеняющимися и горючими жидкостями?	Пункт 310 ППР	
306.	Находится ли у проверяемого лица в исправном техническом состоянии арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества?	Пункт 310 ППР	
307.	Обеспечена ли проверяемым лицом проверка исправности имеющегося измерного устройства перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью?	Пункт 311 ППР	
308.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы?	Пункт 313 ППР	
309.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение операции по наливу и сливу при заземленных трубопроводах с помощью резиноканавых рукавов?	Пункт 314 ППР	
Автозаправочные станции			
310.	Обеспечена ли проверяемым лицом в установленные технической документацией сроки очистки и проточная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и другие)?	Пункт 438 ППР	
311.	Соответствует ли у проверяемого лица технологическое оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему и конструкторской документацией?	Пункт 439 ППР	
312.	Исключено ли проверяемым лицом превышение степени заполнения резервуаров топливом свыше 95 % их внутреннего геометрического объема?	Пункт 440 ППР	
313.	Обеспечено ли проверяемым лицом наполнение резервуаров топливом только закрытым способом?	Пункт 445 ППР	
314.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка технологических систем передвижных автозаправочных станций на специально отведенных для них площадках, расположенных и оборудованных в соответствии с требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к стационарным автозаправочным станциям?	Пункт 452 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы ¹
315.	Исключено ли проагрежым лицом использование на территории автотранспортной станции устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия?	Пункт 454 ППР	
316.	Оснащены ли у проагрежымые лица автозаправочные станции первичными средствами пожаротушения?	Пункт 457 ППР	

¹ Указываются: «да», «нет» либо «нет» в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3477; 16.07.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проагрежымого лица)

.....
(подпись)

..... 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проагрежымый лист)

.....
(подпись)

..... 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении складского здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, архива, складского помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), подлжаших федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Исхизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2018 № 123-ФЗ) [Подпункты «а», «б» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390] «О противопожарном режиме» (далее - ППР).	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и проездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечение безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудования, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) притивопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6. части 1. 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ¹	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2,460ППР	
4.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5	расположение мест для курения, примененных открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
4.6	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «с» пункта 461 ППР	
4.7	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
4.9	предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.10	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вылове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, исключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделений)?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.11	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверками лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, взрывотехнических изделий, баллонов с горючими газами, сварочных аппаратов в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «а» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на локальных этажах?		
7.4.	под свободным пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зифтовых холлах? Исключено ли проверяемым лицом размещение в зифтовых холлах.	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1.	книжковых?		
10.2.	кислотов?		
10.3.	ларьков?		
10.4.	других подсобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «ю» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «м» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	соприкосновение наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания?		
13.3.	проведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Счищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизма для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Сопоставляют ли гранспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивают ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в приотрастестве воздушного затора навесных фасадных систем электрических кабелей и приладов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте тантты исполнительная документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе: систем предотвращения пожара?	Пункт 61 ЛППР	
19.1	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с информированием соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
24.1.			
24.2.	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
25.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
27.	Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование в помещениях склада газовых плит и электронатравительных приборов?	Пункт 348 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений притвора дверного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны?	Пункт 20 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, в том числе на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие плана эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складах, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции и действующих обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную переслаивку в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Подпункт «о» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отягаты на виновных
39.	частей зданий, сгруппированных - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)? Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше I-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов муфтопроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 61 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1.	лежит помещениям перед началом мероприятия в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2.	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степени огнестойкости?	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рефераты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы!
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических грилей и кофеминималниц, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загрязнение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка?	Пункт 31 ППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при привлечении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более)?		
54.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
55.	проведение перед началом или во время представлений огневых, пожарочувствительных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
56.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, матрасиков)?	Подпункт «с» пункта 32 ППР	
57.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
58.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
59.	Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
60.	Исключено ли проверяемым лицом применение керосина, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
61.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
62.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
63.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях	Пункт 138 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	<p>медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах?</p>		
	Обучение мерам пожарной безопасности		
64.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками ввозного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении форм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»	
65.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
66.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарно-технического минимума?		
67.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
68.	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума?		
	Обозначение мест для курения		
69.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
69.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
69.2.	на лестничных клетках?		
69.3.	на доковых этажах?		
69.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
69.5.	на территории объекта?		
	Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение		
70.	Обеспечено ли проверяемым лицом знание требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
72.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов?	Пункты 55, 59 ППР	
73.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
74.	Угелазены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
75.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подрыва пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
76.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
77.	Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
78.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
78.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
78.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
78.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
78.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
78.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
79.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перекатки отпущителей и их освидетельствования?	Пункт 70 ППР	
Система вентиляции			
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «д» пункта 48 ППР	
82.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
83.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
84.	Проведена ли проверка проверяемым лицом:	Пункт 49 ППР	
84.1.	огнезадерживающих устройств в воздуховодах?		
84.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
84.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
85.	Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
85.1.	порогов?		
85.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
85.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
85.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
86.	Обеспечены ли проверяемым лицом запрет размещения мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
86.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
86.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
86.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?		
87.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения клавишных и других подвижных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
88.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
89.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
90.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет размещения (установки) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования, приспособленных отходов, мусора и других предметов:	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
90.1.	в проходах?		
90.2.	в коридорах?		
90.3.	в тамбурах?		
90.4.	на галереях?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
90.5.	в лифтовых холлах?		
90.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
90.7.	в дверных проемах?		
90.8.	в эвакуационных линиях?		
91.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет блокирования дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
92.	Обеспечен ли проверяемым лицом запрет устройства в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
92.1.	сушилок?		
92.2.	вешалок для одежды?		
92.3.	гардеробов?		
93.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
94.	Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их сдвиге (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
95.	Исключены ли проверяемым лицом:		
95.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
95.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
95.3.	замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
96.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
97.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение в работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при включении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
Электротехническая продукция			
98.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР	
99.	Исключена ли проверяемым лицом эксклюация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
100.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других	Подпункт «б» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	электроустановок с поврежденными?		
101.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
101.1.	обертывание электродов и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
101.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника?		
102.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
102.1.	в электрошкафах (около электрических)?		
102.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
103.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутовоа, электросилинок, электрокапителей и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
104.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
105.	Исключено ли проверяемым лицом использование не сертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
106.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
107.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других стрительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	
108.	Отсутствуют ли поврежденные средства оплещиты на объекте защиты проверяемого лица.	Пункт 21 ППР	
108.1.	строительных конструкций?		

Огнезащитная обработка

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресурсы нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
108.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
109.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
110.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантийного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
111.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
112.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
112.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
112.2.	около противопожарных стен?		
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
114.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
114.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
114.2.	стоянки транспорта?		
114.3.	стационарности (установки) зданий и сооружений?		
114.4.	разведения костров и сжигания отходов и тары?		
115.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
116.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
117.	Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарком), в также расположенным в	Пункт 78 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
118.	<p>районах с торфяными почвами?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?</p>	Пункт 79 ППР	
Система отопления			
119.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатации неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР	
120.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР	
121.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ППР	
122.	Обеспечено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проводимое с периодичностью:	Пункт 82 ППР	
122.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
122.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
122.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки?		
123.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
124.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподата, а также вентилей около толки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
125.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
126.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
127.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других	Подпункт «е» пункта 83 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	температуры устанавливаемых или отключенных приборов контроля и регулирования?		
128.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
129.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
130.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «с» пункта 84 ППР	
131.	Исключено ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций производителей-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
132.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение товаров, стеллажей, витрин, прилавков, шкафов и другого оборудования на расстоянии не менее 0,7 метра от печей и не менее 1,25 метра от топливных отверстий?	Пункт 87 ППР	
133.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
135.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дачах помещений производственного и складского назначения обозначение их категорией по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
136.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
137.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при наведении указанных предметов и материалов над бытовыми приборами)?	Пункт 46 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	(Ответы на вопросы)
138.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их оприходыванием?	Пункт 47 ППР	
139.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотопящихся конструкций перекрытия (плотка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 24 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предохранительных конструкций отражателей и внешнее крепление к стене настенных керосиновых ламп (финярей)?	Пункт 47 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
142.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, конструкторской документации?	Пункт 141 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом выполнение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на указателях или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами?	Пункт 142 ППР	
144.	Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (смеси)? Объекты хранения	Пункт 142 ППР	
145.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах (в помещениях) веществ и материалов с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению) при попадании влаги, солесодержащих осадков и другое)?	Пункт 339 ППР	
146.	Исключено ли проверяемым лицом совместное хранение в одной секции с каучуком или материалами, используемыми путем вулканизации каучука, какими-либо другими материалами и товарами?	Пункт 340 ППР	
147.	Защищены ли проверяемым лицом от солнечного и иного теплового воздействия:	Пункт 341 ППР	
147.1.	баллоны с горючими газами?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
147.2.	емкости (бутылки, бутылки, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями?		
147.3.	аэрозольные упаковки?		
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах?	Пункт 342 ППР	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра?	Пункт 343 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, не превышающем установленные на предприятии нормы?	Пункт 344 ППР	
151.	Исключено ли проверяемым лицом на рабочих местах превышение сменной потребности по количеству легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Пункт 344 ППР	
152.	Не осуществляется ли проверяемым лицом:	Пункт 345 ППР	
152.1.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?		
152.2.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств в складских помещениях?		
152.3.	стоянка погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152.4.	ремонт погрузочно-разгрузочных средств на дебаркадерах?		
152.5.	стоянка транспортных средств в складских помещениях?		
152.6.	ремонт транспортных средств в складских помещениях?		
152.7.	стоянка транспортных средств на дебаркадерах?		
152.8.	ремонт транспортных средств на дебаркадерах?		
153.	Обеспечена ли проверяемым лицом уборка грузов и материалов, разгруженных на рампу (платформу), к концу рабочего дня?	Пункт 346 ППР	
154.	Обеспечено ли проверяемым лицом производство всех операций в помещениях, изолированных от мест хранения, связанных с:	Пункт 347 ППР	
154.1.	вскрытием тары рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.2.	проверкой исправности рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.3.	мелким ремонтом рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.4.	расфасовкой продукции рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей)?		
154.5.	приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы!
155.	других горючих жидкостей)?		
155.1.	Исключено ли проверяемым лицом:	Пункт 348 ППР	
155.2.	применение в помещениях складов дежурного освещения? использование газовых плит и электроннагревательных приборов в помещениях складов?		
156.	Обеспечено ли проверяемым лицом обесточивание оборудования складов по окончании рабочего дня?	Пункт 349 ППР	
157.	Обеспечено ли проверяемым лицом расположение аппаратов, предназначенных для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
158.	Исключено ли проверяемым лицом превышение площади одной секции (штабеля) 300 кв. метров при хранении горючих материалов на открытой площадке, а противопожарные расстояния между штабелями не менее 6 метров?	Пункт 350 ППР	
159.	Исключен ли проверяемым лицом въезд автомобилей в складские помещения категорий А, Б, В1-Д4 по взрывопожарной и пожарной опасности?	Пункт 351 ППР	
160.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние:	Пункт 352 ППР	
160.1.	обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами?		
160.2.	перезазды через обвалования?		
161.	Исключены ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		
161.1.	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры?	Подпункт «в» пункта 353 ППР	
161.2.	эксплуатация негерметичной запорной арматуры?	Подпункт «а» пункта 353 ППР	
161.3.	эксплуатация резервуаров, имеющих трещины и трещины, проемы или трещины на шпалочных крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства?	Подпункт «б» пункта 353 ППР	
161.4.	наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалования?	Подпункт «в» пункта 353 ППР	
161.5.	установка емкостей (резервуаров) на основании, выполненное из горючих материалов?	Подпункт «г» пункта 353 ППР	
161.6.	переносные резервуаров и цистерн?	Подпункт «д» пункта 353 ППР	
161.7.	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов?	Подпункт «е» пункта 353 ППР	
161.8.	слив и налив нефти и нефтепродуктов во время пробы?	Подпункт «ж» пункта 353 ППР	
162.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:		

№ в/п	Наименование производственного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
162.1.	устройство дыхательных клапанов и огнепреградивателей в соответствии с технической документацией производителей-изготовителей?	Подпункт «а» пункт 354 ППР	
162.2.	очистка клапанов и сеток от льда при осмотрах дыхательной арматуры?	Подпункт «б» пункт 354 ППР	
162.3.	отогрев клапанов и сеток от льда только пожаробезопасными способами?		
162.4.	отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре при помощи приспособлений из материалов, исключающих искробразование?	Подпункт «в» пункт 354 ППР	
162.5.	хранение жидкости только в исправной таре?	Подпункт «г» пункт 354 ППР	
162.6.	уборка пролитой жидкости на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?		
163.	Исключен ли проверяемым лицом резки изделий нефтепродукта, а также хранение углеводородного материала и тары непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках?	Подпункт «д» пункт 354 ППР	
164.	Обеспечены ли проверяемым лицом (при хранении газа):		
164.1.	закрашивание белой краской, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт «а» пункт 355 ППР	
164.2.	оборудование солнцезащитными негорючими устройствами окон помещений, где хранятся баллоны с газом?	Подпункт «а» пункт 355 ППР	
164.3.	выполнение из негорючих материалов сооружений, защищающих баллоны от осадков и солнечных лучей при хранении баллонов с газом на открытых площадках?	Подпункт «б» пункт 355 ППР	
164.4.	хранение баллонов с горючим газом отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором, другими окислителями, баллонов с токсичным газом?	Подпункт «в» пункт 355 ППР	
164.5.	размещение групповых баллонных установок у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий?	Подпункт «г» пункт 355 ППР	
164.6.	выключение шкафов и булок, где размещаются баллоны из негорючих материалов и с естественной вентиляцией, исключающей образование в них взрывоопасных смесей?	Подпункт «г» пункт 355 ППР	
164.7.	исключение попадания масел (жиров) от соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов?	Подпункт «д» пункт 355 ППР	
164.8.	исключение при перемещении баллонов с кислородом ручную работу за клапаны?	Подпункт «д» пункт 355 ППР	
164.9.	установка в помещениях газоанализаторов для контроля за образованием взрывоопасных концентраций?	Подпункт «е» пункт 355 ППР	
164.10	установка при отсутствии газоанализаторов порядка отбора и контроля проб газовойдушной среды?	Подпункт «е» пункт 355 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Ресквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
164.11.	уборка баллонов при обнаружении утечки газа из них из помещения склада в безопасное место?	Подпункт «ж» пункт 355 ППР	
164.12.	запрет допуска на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами?	Подпункт «з» пункт 355 ППР	
164.13.	хранение баллонов с горючим газом, имеющих башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключаящих их падение?	Подпункт «и» пункт 355 ППР	
164.14.	хранение баллонов, не имеющих башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах, при этом высота штабеля не превышает 1,5 метров, клапаны закрыты предохранительными колпачками, а также обращены в одну сторону?	Подпункт «и» пункт 355 ППР	
164.15.	исключение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом?	Подпункт «к» пункт 355 ППР	
164.16.	помещение складов с горючим газом естественной вентилацией?	Подпункт «л» пункт 355 ППР	
165.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстойание при хранении зерна насыпью от верха насыпи до горючих конструкций покрытий, свестильников и электропроводов не менее 0,5 метра?	Пункт 356 ППР	
166.	Исключено ли проверяемым лицом хранение совместно с зерном других материалов и оборудования?	Подпункт «а» пункт 357 ППР	
167.	Исключено ли проверяемым лицом применение внутри складских помещений зерноочистительных и других машин с двигателями внутреннего сгорания?	Подпункт «б» пункт 357 ППР	
168.	Исключены ли проверяемым лицом работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада?	Подпункт «в» пункт 357 ППР	
169.	Исключены ли проверяемым лицом работы сушилок:	Подпункт «г» пункт 357 ППР	
169.1.	работавших на твердом топливе, с помощью легкоиспаряющихся и горючих жидкостей?		
169.2.	работавших на жидком топливе, с помощью факелов?		
170.	Исключена ли проверяемым лицом работа на сушилках с неисправными приборами контроля температуры, с неисправной автоматикой отключения подачи топлива при затухании факела в топке, с неисправной системой электрзажигания или без них?	Подпункт «д» пункт 357 ППР	
171.	Исключена ли проверяемым лицом засыпка зерна выше уровня транспортной ленты и допуск зерна ленты в конструкции транспортера?	Подпункт «е» пункт 357 ППР	
172.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль за температурой зерна при работающей сушилке путем отбора проб не реже чем через каждые 2 часа?	Пункт 358 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка загрузки-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна через сутки ее работы?	Пункт 358 ППР	
174.	Установлен ли проверяемым лицом передвижной агрегат на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада?	Пункт 359 ППР	
175.	Исключено ли проверяемым лицом устройство топок сушилок и вылет искр?	Пункт 359 ППР	
176.	Оборудованы ли проверяемым лицом лымовые трубы искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих материалов, установлены противопожарные разделки?	Пункт 359 ППР	
177.	Обеспечена ли проверяемым лицом очистка на складах по хранению лесных материалов мест, отведенных под штабелю, до грунта.	Подпункт «а» пункт 360 ППР	
177.1.	от травяного покрова?		
177.2.	от горючего мусора и отходов?		
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом покрытие слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров места, отведенные под штабелю?	Подпункт «а» пункт 360 ППР	
179.	Исключено ли проверяемым лицом производство на складах по хранению лесных материалов работ, не связанных с хранением лесных материалов?	Подпункт «б» пункт 360 ППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом устройство помещений для обора рабочих на складах по хранению лесных материалов только в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных расстояний до складов леса?	Подпункт «в» пункт 360 ППР	
181.	Обеспечено ли проверяемым лицом применение для оттопления помещений для обогрева рабочих электрических приборов только заводского изготовления?	Подпункт «в» пункт 360 ППР	
182.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение на складах по хранению лесных материалов лебедки с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелю круглого леса?	Подпункт «г» пункт 360 ППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом освобождение площадки вокруг лебедки от куч и других горючих отходов и мусора?	Подпункт «г» пункт 360 ППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение торчиче-смазочных материалов для заправки двигателей на складах по хранению лесных материалов в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабелю?	Подпункт «г» пункт 360 ППР	
185.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов при укладке и разборке штабелю пиломатериалов транспортные пакеты только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся проезжей	Подпункт «д» пункт 360 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	части дороги составляет не менее 4 метров?		
186.	Исключено ли проверяемым лицом превышение общего объема, не уложенных в штабели дипломатериалов, суточного поступления их на склад?	Подпункт «д» пункт 360 ППР	
187.	Исключена ли проверяемым лицом установка на складах по хранению лесных материалов транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, а также на проездах и подъездах к пожарным водоемочпикам?	Подпункт «е» пункт 360 ППР	
188.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах по хранению лесных материалов обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой операции в едином технологическом процессе) на специально отведенных площадках?	Подпункт «ж» пункт 360 ППР	
189.	Обеспечен ли проверяемым лицом сбор использованной водонепроницаемой бумаги, ее обрывков и обрезков в контейнеры?	Подпункт «ж» пункт 360 ППР	
190.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие в закрытых складах лесоматериалов перепородок и служебных помещений?	Подпункт «з» пункт 360 ППР	
191.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение на складах по хранению лесных материалов щелы в закрытых складах, бункерах, на открытых площадках с основанием из негорючего материала?	Подпункт «и» пункт 360 ППР	
192.	Исключена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа:		
192.1.	укладка угля снежной лопычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца?	Подпункт «к» пункт 361 ППР	
192.2.	приемка угля и торфа с явно выраженными признаками самовозгорания?	Подпункт «б» пункт 361 ППР	
192.3.	транспортировка горящего угля и торфа по транспортным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункера?	Подпункт «в» пункт 361 ППР	
193.	Исключено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля и торфа расположенные штабели угля и торфа:		
193.1.	над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха и тому подобное)?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.2.	над расположенными электрокабелями?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.3.	над расположенными нефтегазопроводами?	Подпункт «г» пункт 361 ППР	
193.4.	не организованное хранение выгруженного топлива в течение более 2 суток?	Подпункт «д» пункт 361 ППР	
194.	Обеспечена ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горячего сланца укладка угля различных марок, каждый вид торфа (кусковой и фрезерный), горячий шпнец в отдельные штабели?	Подпункт «а» пункт 362 ППР	
195.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горячего сланца исключение попадания в штабели при укладке угля на хранение	Подпункт «б» пункт 362 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Отчеты на вопросы
196.	древесины, ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов? Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего слябца проезд для пожарных машин от границы подешов штабелей до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей?	Подпункт «в» пункт 362 ППР	
197.	Исключены ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего слябца зыбкая проездов твердым топливом и загромождение оборудованием?	Подпункт «г» пункт 362 ППР	
198.	Обеспечен ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего слябца систематический контроль за температурой в штабелях угля и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры?	Подпункт «в» пункт 362 ППР	
199.	Обеспечено ли проверяемым лицом на складах для хранения угля, торфа и горючего слябца при повышении температуры более 60 градусова Цельсия утигнение штабеля в местах повышения температуры, выемка разоревшегося угля и торфа?	Подпункт «е» пункт 362 ППР	
200.	Обеспечена ли проверяемым лицом разработка в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащения указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники?	Пункт 247 ППР	
201.	Исключена ли проверяемым лицом в помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транспорта установка транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект защиты, нарушению плана их расстановки, уменьшению расстояния между автомобилями?	Подпункт «з» пункта 249 ППР	

¹ Указывает: «да», «нет» либо «нр» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуального предпринимателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации. 28.07.2008. № 30, ст. 3579; 16.07.2012. № 29, ст. 3997; 08.07.2013. № 27, ст. 3477; 30.06.2014. № 26, ст. 3366; 20.07.2015. № 29, ст. 4369; 04.07.2016. № 27, ст. 4234; 31.07.2017. № 31, ст. 4703.

³ Собрание законодательства Российской Федерации. 07.05.2012. N 19, ст. 2415; 03.03.2014. № 9, ст. 906; 30.06.2014. № 26, ст. 3577; 16.03.2015. № 11, ст. 1607; 16.11.2015. № 46, ст. 6397; 11.04.2016. № 15, ст. 2103; 29.08.2016. № 33, ст. 5327; 27.03.2017. № 13, ст. 1941.

⁴ Исполнитель нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 13.04.2009. № 15.

⁵ Исполнитель нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 31.03.2008. № 13.

.....
(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

.....
(подпись)

..... 20__ г.
(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, производящего
плановую проверку и заверяющего
протоколный лист)

.....
(подпись)

..... 20__ г.
(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее - проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении здания сельскохозяйственного назначения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.3), подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____

2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отрасль на вопросы ¹
Общие мероприятия			
1.	Соблюдается ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности?	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	
1.1.	Планируются ли мероприятия пожарной безопасности?	Подпункты «л», «о» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	
1.2.	Противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, обустройства и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасности эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Рекомендаты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
1.12.	соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?		
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?		
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?		
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴	
3.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункты 2. 460ППР	
4.	Ограждены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:		
4.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР	
4.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процесса при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР	
4.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожаро-взрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР	
4.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «г» пункта 461 ППР	
4.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР	
4.6.	порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды?	Подпункт «е» пункта 461 ППР	
4.7.	допустимое количество одновременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.8.	порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения примасленной спецодежды?	Подпункт «з» пункта 461 ППР	
4.9.	прелельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и другие), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв?	Подпункт «и» пункта 461 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реquisиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
4.10.	обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключение вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), использовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведения в пожарную безопасность состояние всех помещений предприятия (подразделения)?	Подпункт «ж» пункта 461 ППР	
4.11.	допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?	Подпункт «л» пункта 461 ППР	
5.	Проведены ли проверками лицом работы по заделке негорючими материалами отверстий и щелей в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
6.	Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости в результате проведенных работ по заделке негорючими материалами отверстий и щелей в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями?	Пункт 22 ППР	
7.	Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, порохов, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов:	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
7.1.	на чердаках?		
7.2.	в подвалах?		
7.3.	на цокольных этажах?		
7.4.	под свайными пространством зданий?		
8.	Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов:	Подпункт «б» пункта 23 ППР	
8.1.	на чердаках?		
8.2.	на технических этажах?		
8.3.	в вентиляционных камерах?		
8.4.	в других технических помещениях?		
9.	Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых	Подпункт «в» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
10.	<p>холлах?</p> <p>Исключено ли проверяемым лицом размещение в лифтовых холлах</p>	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
10.1	кладовых?		
10.2	кладов?		
10.3	ларьков?		
10.4	других подобных помещений?		
11.	Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горючих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
12.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внешних блоков кондиционеров?	Подпункт «в» пункта 23 ППР	
13.	Обеспечены ли проверяемым лицом:	Пункт 24 ППР	
13.1.	содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (люкратии) здания в исправном состоянии?		
13.2.	очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (люкратии) здания?		
13.3.	приведение не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний?		
14.	Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания?	Пункт 26 ППР	
15.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей?	Пункт 37(1) ППР	
16.	Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасности:	Пункт 40(1) ППР	
16.1.	выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?		
16.2.	не ограничивает ли их размещение проветривания лестничных клеток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре?		
17.	Исключена ли проверяемым лицом прокладка в прикрываемом воздушного зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов открытым способом?	Пункт 40(1) ППР	
18.	Хранятся ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнителям документация на установку и системы противопожарной защиты объекта?	Пункт 61 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
19.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, в том числе:	Пункт 61 ППР	
19.1	систем предотвращения пожара?		
19.2.	систем противопожарной защиты?		
20.	Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки?	Пункт 61 ППР	
21.	Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск?	Пункт 62 ППР	
22.	Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей?	Пункт 62 ППР	
23.	Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств)?	Пункт 62 ППР	
24.	Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты?	Пункт 63 ППР	
24.1	планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты?		
24.2.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты?	Пункт 64 ППР	
26.	Обеспечен ли проверяемым лицом телефонной связью и ручными электрическими фонарями пожарный пост (диспетчерская)?	Пункт 65 ППР	
27.	Исключено ли проверяемым лицом использование в помещении шкафов газовых плит и электронизмерительных приборов?	Пункт 348 ППР	
28.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение аппаратов, предназначенных для отключения электропитания склада, вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре?	Пункт 349 ППР	
29.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категории по пожарной опасности, а также классифицирующей?	Пункт 20 ППР	
30.	Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одновременно находиться 50 и более человек, а также на объектах с рабочими местами на этаже для 10 и более человек наличие планов эвакуации людей при	Пункт 7 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Отсылки на вопросы
	пожарс, на которых обозначены места хранения переносных средств пожаротушения?		
31.	Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?	Пункт 4 ППР	
32.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях?	Пункт 6 ППР	
33.	Обеспечено ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре?	Пункт 12 ППР	
34.	Обеспечено ли проверяемое лицо проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты?	Пункт 12 ППР	
35.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей наличие:	Пункт 9 ППР	
35.1.	инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?		
35.2.	телефонной связи?		
35.3.	электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)?		
35.4.	средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1-го средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного?		
36.	Обеспечено ли проверяемое лицо на объекте защиты с ночным пребыванием людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей (больших), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)?	Пункт 10 ППР	
37.	Организовано ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае возникновения пожара?	Пункт 13 ППР	
38.	Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы проектной документации) предусмотренного проектной документацией класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных отсеков и	Пункт «» пункта 23 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	частей зданий, сооружений - помещений или групп помещений, функционально связанных между собой)?		
39.	Исключены ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?	Подпункт «з» пункта 23 ППР	
40.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом?	Пункт 25 ППР	
41.	Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных выше 1-го этажа?	Пункт 25 ППР	
42.	Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе?	Пункт 53 ППР	
43.	Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?	Пункт 6 ППР	
44.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых?	Подпункт «д» пункта 136 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с печным отоплением более 25 человек больших (взрослых и (или) детей)?	Пункт 139 ППР	
46.	Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей?	Пункт 8 ППР	
47.	Обеспечено ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискоотеки, торжества, представления и другие):	Пункт 30 ППР	
47.1	осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности?		
47.2	дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях?		
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше 2-го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости.	Пункт 31 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
49.	Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массовым пребыванием людей электрических средств и иллюминации, имеющих соответствующий сертификат соответствия?	Пункт 31 ППР	
50.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчивом основании?	Пункт 31 ППР	
51.	Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения при установке елки?	Пункт 31 ППР	
52.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка?	Пункт 31 ППР	
53.	Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещении (50 человек и более):		
53.1.	применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей?	Подпункт «а» пункта 32 ППР	
53.2.	привлечение перед началом или во время представлений огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ?	Подпункт «в» пункта 32 ППР	
53.3.	уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах дополнительных хресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
53.4.	полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений?	Подпункт «д» пункта 32 ППР	
53.5.	нарушение установленных норм заполнения помещений людьми?	Подпункт «е» пункта 32 ППР	
54.	Исключены ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)?	Пункт 137 ППР	
55.	Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и примуса для кипячения медицинских изделий и белья?	Пункт 137 ППР	
56.	Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кислородом в зданиях медицинских организаций?	Подпункт «в» пункта 136(1) ППР	
57.	Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям, общим весом более 3 килограммов?	Пункт 138 ППР	
58.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях	Пункт 138 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	<p>медцинских организаций и кабинетах медцинских работников лекарственных препаратов и медцинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и торючим жидкостям, с учетом их совместности в закрывающихся на замок металлческих шкафах?</p>		
	Обучение мерам пожарной безопасности		
59.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Порядка ижарный безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»*	
59.1.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного противопожарного инструктажа?		
59.2.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожарнотехнического минимума?		
59.3.	Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности?	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645	
60	Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума?		
	Обозначение мест для курения		
61.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР	
61.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»:	Пункт 14 ППР	
61.2.	на лестничных клетках?		
61.3.	на цокольных этажах?		
61.4.	в подвальных и чердачных помещениях?		
	Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение		
62.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР	
63.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР	
64.	Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведение проверки работоспособности источников наружного противопожарного	Пункты 55, 59 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ссылки на вопросы
	водоснабжения, с составлением соответствующих актов?		
65.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
66.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР	
67.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР	
68.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР	
69.	Исключена ли проверяемым лицом установка автогазиспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР	
70.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннегo противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР	
70.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?		
70.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах?		
70.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?		
70.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?		
70.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?		
71.	Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов?	Пункт 58 ППР	
72.	Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнегасителей и их обслуживание?	Пункт 70 ППР	
73.	Имеется ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огнегаситель, установленный на объекте защиты?	Пункт 475 ППР	
74.	Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пускающее устройство огнегасителей одноразовой пломбой?	Пункт 475 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Референты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
75.	Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей индивидуальные номера пломб?	Пункт 477 ППР	
76.	Нанесены ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей?	Пункт 477 ППР	
77.	Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка огнетушителей?	Пункт 478 ППР	
78.	Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей	Пункт 478 ЛПР	
79.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °С)?	Пункт 479 ППР	
80.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей в коридорах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей?	Пункт 480 ППР	
81.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение огнетушителей на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра?	Пункт 480 ППР	
82.	Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оснащенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров от источников наружных противопожарного водоснабжения?	Пункт 481 ППР	
83.	Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных шлангов, их тип и комплектация нормативным требованиям пожарным инструментом и инвентарем действующим требованиям?	Пункты 482-485 ППР Приложения № 5 и № 6 ППР	
84.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для тушения пожаров, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР	
85.	Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора воды пожарной техникой в любое время года?	Пункт 60(1) ППР	
86.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электрообеспечения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60(1) ППР	
87.	Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер?	Подпункт «а» пункта 48 ППР	

Система вентиляции

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
88.	Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «б» пункта 48 ППР	
89.	Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных приборов к воздухопроводам систем вентиляции и кондиционирования воздуха?	Подпункт «в» пункта 48 ППР	
90.	Проведена ли проверяемым лицом проверка:	Пункт 49 ППР	
90.1.	от незадерживающих устройств в воздухопроводах?		
90.2.	устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации?		
90.3.	автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре?		
91.	Эвакуационные пути и выходы		
91.1.	Обеспечено ли проверяемым лицом требованиям пожарной безопасности эвакуационные пути, эвакуационные и аварийные выходы:	Подпункт «а» пункта 36 ППР	
91.1.1.	порогов?		
91.2.	раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии?		
91.3.	вращающихся дверей и турникетов?		
91.4.	других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей?		
92.	Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и других предметов на объекте защиты:	Подпункт «ж» пункта 23 ППР	
92.1.	на подходах к первичным средствам пожаротушения?		
92.2.	у дверей эвакуационных выходов?		
92.3.	при выходах на наружные эвакуационные лестницы?	Подпункт «к» пункта 23 ППР	
93.	Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсобных помещений на лестничных клетках и в подожженных коридорах?		
94.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на объектах защиты с рабочими местами на этаже для 10 и более человек планов эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения?	Пункт 7 ППР	
95.	Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа?	Пункт 35 ППР	
96.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудования.	Подпункт «б» пункта 36 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	производственных отходов, мусора и других предметов:		
96.1.	в проходах?		
96.2.	в коридорах?		
96.3.	в тамбурах?		
96.4.	на галереях?		
96.5.	в лифтовых холлах?		
96.6.	на лестничных площадках и маршах лестниц?		
96.7.	в дверных проемах?		
96.8.	в эвакуационных люках?		
97.	Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных выходов?	Подпункт «б» пункта 36 ППР	
98.	Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
98.1.	сушилок?		
98.2.	вешалок для одежды?		
98.3.	гардеробов?		
99.	Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных выходах?	Подпункт «в» пункта 36 ППР	
100.	Исключены ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)?	Подпункт «г» пункта 36 ППР	
101.	Исключены ли проверяемым лицом:		
101.1.	изменение направления открывания дверей?	Подпункт «ж» пункта 36 ППР	
101.2.	закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках?	Подпункт «д» пункта 36 ППР	
101.3.	замсна армированного стекла обычным в остеклении дверей и рамуг?	Подпункт «е» пункта 36 ППР	
102.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования?	Пункт 37 ППР	
103.	Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения?	Пункт 43 ППР	
	Электротехническая продукция		
104.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач	Пункт 41 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	над горючими кровлями, навесами?		
105.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР	
106.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР	
107.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР	
107.1.	обертывание электролами и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?		
107.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпачками (расценителями), предохранительными конструкцией светильника?		
108.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР	
108.1.	в электрощитовых (около электрощитов)?		
108.2.	около электродвигателей и пусковой аппаратуры?		
109.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронатрагательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предохранительных конструкций?	Подпункт «г» пункта 42 ППР	
110.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодельных) электронатрагательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР	
111.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?		
112.	Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронатрагательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР	
113.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, включая удлинитель, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
114.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановок и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР	
Огнезащитная обработка			
115.	Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты проверяемого лица:	Пункт 21 ППР	
115.1.	строительных конструкций?		
115.2.	инженерного оборудования зданий и сооружений?		
116.	Проводится ли проверяемым лицом не реже 1 раза в год в соответствии с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния?	Пункт 21 ППР	
117.	Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений?	Пункт 21 ППР	
Территория объекта			
118.	Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами?	Пункт 18 ППР	
119.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов:	Пункт 75 ППР	
119.1.	на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений?		
119.2.	около противопожарных стен?		
120.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей развлекательных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	
121.	Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для:	Пункт 74 ППР	
121.1.	складирования материалов, оборудования и тары?		
121.2.	стоянки транспорта?		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
121.3.	строительства (установки) зданий и сооружений?		
121.4.	разведения костра и сжигания отходов и тары?		
122.	Обеспечено ли проверемым лицом размещение временных строений на расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопожарных стен?	Пункт 74 ППР	
123.	Обеспечена ли проверемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР	
124.	Предусмотрено ли проверемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности на объектах, граничащих с лесничеством (лесопарками), а также раскисненными в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР	
125.	Исключено ли проверемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до леса (лесопарка), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР	
Система отопления			
126.	Исключена ли проверемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ЛПР	
127.	Обеспечены ли проверемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ЛПР	
128.	Обеспечены ли проверемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предельными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра?	Пункт 81 ЛПР	
129.	Обеспечено ли проверемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?		
130.	Соблюдено ли проверемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
128.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
128.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
128.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
131.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплопроизводящие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
132.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих установок при подтескивании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподдачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
133.	Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
134.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание катильных и других теплопроизводящих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
135.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплопроизводящих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
136.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «ж» пункта 83 ППР	
137.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «з» пункта 84 ППР	
138.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «и» пункта 84 ППР	
139.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
140.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем?	Пункт 87 ППР	
141.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от	Пункт 87 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
142.	металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
143.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на лестях помещений производственных и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»?	Пункт 20 ППР	
Источники открытого пламени			
144.	Исключено ли проверяемым лицом использование замерзших труб палальными лампами и другими способами с применением открытого огня?	Подпункт «д» пункта 23 ППР	
145.	Исключено ли проверяемым лицом оставление газовых приборов включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода – изготовителя?	Подпункт «б» пункта 46 ППР	
146.	Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии 0,2 и более метров от бытовых газовых приборов по горизонтали и 0,7 и более метров - по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)?	Подпункт «в» пункта 46 ППР	
147.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, связанных с их опрокидыванием?	Пункт 47 ППР	
148.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и труднотонких конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 20 сантиметров?	Пункт 47 ППР	
149.	Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп (фонарей)?	Пункт 47 ППР	
150.	Обеспечено ли проверяемым лицом проведение технологических процессов в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной нормативно-технической и эксплуатационной документацией?	Пункт 141 ППР	
151.	Обеспечено ли проверяемым лицом соответствие оборудования, предназначенного для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов,		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
152.	<p>конструкторской документации?</p> <p>Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами требованиями маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах?</p>	Пункт 142 ППР	
153	<p>Исключено ли проверяемым лицом совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны воспламениться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы (емкости)?</p> <p style="text-align: center;">Транспорт</p>	Пункт 142 ППР	
154.	<p>Исключено ли проверяемым лицом в помещениях для скота и птицы устройство мастерских, складов и стоек автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственной техники, а также производить какие-либо работы, не связанных с обслуживанием ферм?</p>	Пункт 198 ППР	
155.	<p>Исключен ли проверяемым лицом въезд в помещения для скота и птицы тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями и (или) системой нейтрализации отработавших газов?</p>	Пункт 198 ППР	
156.	<p>Исключена ли проверяемым лицом установка бензиновых двигателей срабатывающего агрегата на очищенную от травы и мусора площадку на расстоянии 15 метров от зданий?</p>	Пункт 203 ППР	
157.	<p>Исключено ли проверяемым лицом хранение запасов горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии не менее 20 метров от пункта стрижки и страсий?</p>	Пункт 203 ППР	
158.	<p>Исключено ли проверяемым лицом в период уборки зерновых культур и заготовки кормов:</p>	Пункт 220 ППР	
158.1.	<p>курение вне специально оборудованных мест и проводить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы?</p>		
158.2.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники), имеющих неисправности, которые могут послужить причиной пожара?</p>		
158.3.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) без капотов или с открытыми клапанами, а также без защитных кожухов?</p>		
158.4.	<p>использование в работе уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники)</p>		

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
158.5.	без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также без первичных средств пожаротушения?		
158.6.	выжигание пыли в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами?		
159.	заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время?	Пункт 224 ППР	
160.	Соблюдается ли проверяемым лицом в период уборки прочистка от пыли, соломы и черна (по мере необходимости, но не реже двух раз за смену: радиаторов двигателей, валов битерла, соломонабивателей, транспортеров и подбирщиков, шпеклов и других узлов и деталей уборочных агрегатов и автомобилей)?	Пункт 236 ППР	
160.1.	Исключены ли проверяемым лицом при первичной обработке технических культур:		
160.2.	хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей и тому подобное?		
160.3.	въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шокси?		
160.4.	установка машин на расстоянии менее 5 метров, а тракторов - менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох?		
161.	нечное отложение в мильно-третельном цехе?	Пункт 237 ППР	
162.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование автомобилей, тракторов и других самоходных машин, въезжающих на территорию пункта обработки льна, исправными искрогасителями?	Пункт 238 ППР	
163.	Соблюдается ли проверяемым лицом выключение двигателя во время погрузки грубых кормов и волокистых материалов в кузов автомобиля?	Пункт 238 ППР	
164.	Обеспечено ли проверяемым лицом для дальнейшего движения автомобиля проведение осмотра мест стоянки автомобилей и уборки сена (соломы), находящегося вблизи выпускной трубы?		
165.	Оборудование Соблюдается ли проверяемым лицом регулировка зерноочистительных и молотильных машин на воздушный режим в аспирационных каналах, обеспечивающий качественную аэродинамическую очистку зерна и исключаящий выделение пыли в помещении? Находятся ли взрыворядители над машинами в исправном рабочем состоянии?	Пункт 208 ППР Пункт 208 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
166.	Соблюдается ли проверяемым лицом оборудование норий производительностью более 50 тонн в час автоматическими тормозными устройствами, предохраняющими ленту от обратного хода при остановках?	Пункт 209 ППР	
167.	Выполнено ли проверяемым лицом устройство норий и отдельных деталей из негорючих материалов?	Пункт 209 ППР	
168.	Соблюдается ли проверяемым лицом ибрудуловаше шнеков для неочищенного зерна решетками для улавливания крупных примесей и предохранительными клапанами, открывающимися под давлением продукта?	Пункт 210 ППР	
169.	Утверждена ли проверяемым лицом периодичность очистки решеток?	Пункт 210 ППР	
170.	Обеспечено ли проверяемым лицом натяжение ремней всех клиноременных передач?	Пункт 211 ППР	
171.	Исключена ли проверяемым лицом работа с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю калавок?	Пункт 211 ППР	
172.	Обеспечена ли проверяемым лицом замена клиновых ремней полным комплектом для такой передачи?	Пункт 211 ППР	
173.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка агрегатов для приготовления травяной муки под навесом или в помещениях?	Пункт 225 ЛЕПР	
174.	Обеспечена ли проверяемым лицом обработка конструкций навесов и помещений из горючих материалов огнезащитными составами?	Пункт 225 ППР	
175.	Исключена ли проверяемым лицом установка расходного бака вне помещения агрегата?	Пункт 227 ППР	
176.	Обеспечена ли проверяемым лицом установка вентиля на топливномпроводе (один - у агрегата, второй - у топливного бака)?	Пункт 227 ППР	
Профилактика самовозгорания			
177.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация работы по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях сена с повышенной влажностью?	Пункт 224 ППР	
178.	Обеспечено ли проверяемым лицом при обнаружении горения, складирование продуктов отдельно, и контроль не менее 48 часов за их температурным состоянием?	Пункт 229 ППР	
179.	Обеспечено ли проверяемым лицом осуществление хранения муки в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством вентиляции?	Пункт 231 ППР	
180.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение муки отдельно от других веществ и	Пункт 231 ППР	

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
	материалов?		
181.	Исключено ли проверяемым лицом попадание влаги в помещение склада?	Пункт 231 ППР	
182.	Исключено ли проверяемым лицом хранение муки навалом?	Пункт 231 ППР	
183.	Обеспечено ли проверяемым лицом складирование мешков с мукой в штабели высотой не более 2 метров по 2 в ряду?	Пункт 232 ППР	
184.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 1 метра в проходах между рядами?	Пункт 232 ППР	
185.	Обеспечен ли проверяемым лицом контроль температуры хранившейся витаминизированной муки в целях предотвращения самовозгорания?	Пункт 233 ППР	
186.	Обеспечено ли проверяемым лицом хранение сырья технических культур в стогах, шобах (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах?	Пункт 235 ППР	

¹ Указывает: «да», «нет» либо «и/и» - в случае, если требование на юридическое лицо (индивидуальное предпринимательство) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4340; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 1577; 16.07.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 27.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюджетный нормативный акт федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюджетный нормативный акт федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

20__ г.

(дата)

(инициалы, фамилия, должность
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

20__ г.

(дата)

Форма проверочного листа
(списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении федерального государственного
пожарного надзора

Настоящая форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводимых в отношении саловодческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, относящихся к категории СОО, ДОО, подлежащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа.

1. Наименование органа государственного контроля (надзора): _____
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которого проводится проверка _____
3. Место проведения плановой проверки с указанием проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем объекты защиты _____
4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки _____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок _____
6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный _____

7 Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

№ п/п	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов	Ответы на вопросы
Общие мероприятия			
1.	Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее - проверяемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по:	Статьи 4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ) Подпункты «д», «е» пункта 23, пункты 33, 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее - ППР)	
1.1.	наличие системы обеспечения пожарной безопасности?		
1.2.	противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?		
1.3.	наружному противопожарному водоснабжению?		
1.4.	проездам и подъездам для пожарной техники?		
1.5.	конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности?		
1.6.	обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?		
1.7.	обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара?		
1.8.	показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности?		
1.9.	защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией?		
1.10.	иным системам противопожарной защиты?		
1.11.	размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожарной		

	защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития?	
1.12.	соответственно алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты?	
1.13.	организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты?	
1.14.	расчетным величинам пожарных рисков?	
2.	Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в орган государственного пожарного надзора?	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» ⁴
3.	Обеспечено ли проверяемым лицом утверждение проекта организации и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения органом местного самоуправления, на территории которого выделен земельный участок?	Статья 32 Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее - ФЗ № 66) ⁵
4.	Обеспечено ли проверяемым лицом возведение строения и сооружения в садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объединении организации и застройки территории объединения в соответствии с проектом?	Часть 1 статьи 34 ФЗ № 66
5.	Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструкция о мерах пожарной безопасности?	Пункт 2, 460 ППР
6.	Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопасности следующие вопросы:	
6.1.	порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей?	Подпункт «а» пункта 461 ППР
6.2.	мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ?	Подпункт «б» пункта 461 ППР
6.3.	порядок и нормы хранения и транспортировки пожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов?	Подпункт «в» пункта 461 ППР
6.4.	порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы?	Подпункт «д» пункта 461 ППР
6.5.	расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ?	Подпункт «д» пункта 461 ППР

6.6.	<p>обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации грузовых вещей и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожарнотехнически безопасное состояние всех помещений предприятия (по результатам)?</p>	<p>Подпункт «к» пункта 461 ППР</p>
6.7.	<p>допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты?</p>	<p>Подпункт «л» пункта 461 ППР</p>
7.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом назначение лица, ответственного за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте?</p>	<p>Пункт 4 ППР</p>
8.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения вещей и материалов, а также размещения технологических установок?</p>	<p>Пункт 6 ППР</p>
9.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного периода наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушитель, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?</p>	<p>Пункт 15 ППР</p>
10.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом (собственником) индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, к началу пожароопасного периода, которые обеспечили наличие огнетушителей на земельных участках, хранение в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации, где расположены указанные жилые дома?</p>	<p>Пункт 15 ППР</p>
11.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?</p>	<p>Пункт 16 ППР</p>
12.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом обеспечение наличия телефонной связи, а также запаса воды для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной</p>	<p>Пункт 16 ППР</p>

	безопасности» на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	
13.	Исключено ли проверяемым лицом применение открытого огня, паяльной лампы и других способов применения открытого огня для стирания записанных груб?	Подпункт «з» пункта 23 ППР
Обучение мерам пожарной безопасности		
14.	Организовано ли проверяемым лицом прохождение обучения мерам пожарной безопасности членов общества в том числе:	Пункт 3 ППР, приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении
14.1.	прошли ли все члены общества противопожарный инструктаж?	Норм пожарной безопасности
14.2.	прошли ли все члены общества повторный противопожарный инструктаж?	«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»
14.3.	приняли ли руководитель и ответственные за пожарную безопасность лица обучение по программам пожарно-технического минимума?	
Обозначение мест для курения		
15.	Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для курения табака, знаками «Место для курения»?	Пункт 14 ППР
16.	Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»?	Пункт 14 ППР
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение		
17.	Организовано ли проверяемым лицом обеспечение жилого дома требуемым количеством первичных средств пожаротушения?	Пункты 70, 468, 474, приложения № 1 и № 2 ППР
18.	Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения?	Пункты 55, 59 ППР
19.	Обеспечена ли проверяемым лицом организация проведения проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов, не реже, чем 1 раз в полгода?	Пункты 55, 59 ППР
20.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР
21.	Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время пожарные гидранты (резервуары)?	Пункт 55 ППР
22.	Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года?	Пункт 55 ППР
23.	Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения?	Пункт 55 ППР

24.	Исключена ли проверяемым лицом установка антитранспюрта на крышках колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР
25.	Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов внутреннею противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами?	Пункт 57 ППР
25.1.	присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?	Пункт 57 ППР
25.2.	соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, встраиваемых или приставных пожарных шкафах?	Пункт 57 ППР
25.3.	организована ли перекатка пожарных рукавов не реже 1 раза в год?	Пункт 57 ППР
25.4.	обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фиксации в закрытом положении?	Пункт 57 ППР
25.5.	обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 градусов?	Пункт 57 ППР
Электротехническая продукция		
26.	Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электропередач над горючими кровлями, навесами?	Пункт 41 ППР
27.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции?	Подпункт «а» пункта 42 ППР
28.	Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и других электроустановок с повреждениями?	Подпункт «б» пункта 42 ППР
29.	Исключены ли проверяемым лицом:	Подпункт «в» пункта 42 ППР
29.1.	обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами?	
29.2.	эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предохранительными конструкцией светильника?	
30.	Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов:	Подпункт «ж» пункта 42 ППР
30.1.	в электрошкафов (около электрошкафов)?	
30.2.	около электропроводителей и пусковой аппаратуры?	
31.	Исключено ли проверяемым лицом использование электроутогод, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предохранительных конструкций?	Подпункт «г» пункта 42 ППР

32.	Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самоделанных) электронагревательных приборов?	Подпункт «д» пункта 42 ППР
33.	Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных аппаратов защиты электрических цепей?	Подпункт «с» пункта 42 ППР
34.	Исключены ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в электрическую сеть электронатравательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы?	Подпункт «е» пункта 42 ППР
35.	Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной электропроводки, вилочная удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?	Подпункт «з» пункта 42 ППР
36.	Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего времени не обеспеченными электроустановщик и бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного персонала, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации?	Пункт 40 ППР
Система отопления		
37.	Исключено ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других отопительных приборов?	Пункт 81 ППР
38.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих конструкций?	Пункт 81 ППР
39.	Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопительные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горючих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра?	Пункт 81 ППР
40.	Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и других отопительных приборов трещин и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах?	Пункт 81 ППР
41.	Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:	Пункт 82 ППР

41.1.	1 раз в 3 месяца - для отопительных печей?		
41.2.	1 раз в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия?		
41.3.	1 раз в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топкой?		
42.	Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирующие котельные и другие теплогенерирующие установки?	Подпункт «а» пункта 83 ППР	
43.	Исключена ли проверкам лицом эксплуатация теплогенерирующих установок при подтеках жидкого топлива (угле, газе) из систем топливоподачи, а также вентиляций около топки и около емкости с топливом?	Подпункт «в» пункта 83 ППР	
44.	Исключена ли проверкам лицом подача топлива при потухших форсунках или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплогенерирующих установок?	Подпункт «г» пункта 83 ППР	
45.	Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других теплогенерирующих установок без предварительной их продувки?	Подпункт «д» пункта 83 ППР	
46.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других теплогенерирующих установок при неисправных или отключенных приборах контроля и регулирования?	Подпункт «е» пункта 83 ППР	
47.	Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, работающих на твердом топливе, дымовых труб которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи?	Подпункт «з» пункта 83 ППР	
48.	Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива?	Подпункт «г» пункта 84 ППР	
49.	Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газовых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления?	Подпункт «е» пункта 84 ППР	
50.	Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей?	Пункт 86 ППР	
51.	Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее 2 метров от металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации?	Пункт 87 ППР	
52.	Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых приборов?	Пункт 46 ППР	
Территория объекта			
53.	Исключено ли проверяемым лицом хранение емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами, на	Пункт 18 ППР	

	территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам и объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан?	
54.	Исключена ли проверяемым лицом свалка горючих отходов на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений?	Пункт 19 ППР
55.	Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производственных целей?	Пункт 60 ППР
56.	Исключена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов?	Пункт 56 ППР
57.	Обеспечено ли проверяемым лицом приспособление водонапорных башен для забора воды (при ее наличии) пожарной техникой в любое время года.	Пункт 60 (1) ППР
58.	Исключено ли проверяемым лицом использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначенной для нужд пожаротушения.	Пункт 60 (1) ППР
59.	Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни?	Пункт 60 (1) ППР
60	Исключены ли проверяемым лицом прокладка над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий воздушных линий электропередач (в том числе временных и проложенных кабелем)?	Пункт 41 ППР
61.	Организовано ли проверяемым лицом для использования открытого огня:	
61.1.	место выполненное в виде котлована (ямы, ява) глубиной 0,3 метра и более, а диаметром не более 1 метра, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды); 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?	Пункт 2 Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденного приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 (далее – приказ № 26)?
61.2.	место, выполненное в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла (бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключающей возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расстояние на расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта	Пункты 2 и 3 приказа № 26

	<p>(здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 50 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 1,5 метра от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев; территория вокруг очищена в радиусе 5 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; использованное открытое пространство, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>	
61.3.	<p>место для приготовления пищи в специальных негорючих емкостях (мангалах, жаровнях), выполненное в виде котлована (ямы, яма) глубиной 0,3 метра и более и диаметром менее 3 метров или в виде площадки с прочно установленной на ней емкостью из металла (бочка, бак, мангал) или из иных негорючих материалов объемом не более 1 куб. метра, исключая возможность распространения пламени и выпадения горючих материалов за пределы очага горения, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды); хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе 2 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков. других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны?</p>	Пункты 2 и 5 приказа № 26
61.4.	<p>место для уничтожения сухой травянистой растительности, стерни, пожженных остатков и иных горючих отходов, утилизации массовых мероприятий с использованием открытого огня, выполненное в виде котлована (ямы, яма) глубиной 0,3 метра и более, в диаметром 1 метр и более или в виде площадки, при следующих условиях: расположено на расстоянии не менее 5 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), хвойных деревьев, лиственных деревьев и молодняка; территория вокруг очищена в радиусе в зависимости от высоты точки размещения сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; лицо, использующее открытый огонь, обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны (допускается увеличение диаметра зоны очага горения при задействовании на каждый очаг горения не менее 2-х человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности⁶⁹).</p>	Пункты 2, 6 и 7 приказа № 26
62.	<p>Обеспечено ли проверяемым лицом при использовании открытого огня на</p>	Пункт 9 приказа № 26

63.	торфяных почвах; на территории с установленным особым противопожарным режимом; при сильных порывах ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в емкостях, стенам которой имеют огненный скелетной каркас; при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключаяших распространение пламени и выделение сгораемых материалов за пределы очага горения; при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду?	Пункт 10 приказа № 26	
63.1.	Исключено ли проверяемым лицом в процессе использования открытого огня: сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для резки); взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высококипящие вещества, не осуществляется?		
63.2.	место очага горения до полного прекращения горения (тления) без присмотра не оставлено?		
63.3.	легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения не распространяются?		
64.	Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное возгорание сухой травянистой растительности на территории объекта?	Пункты 72(1), 72(2) ППР	
65.	Организована ли проверяемым лицом очистка от сухой травянистой растительности, пожженных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на налесе шириной не менее 10 метров от леса либо отдают лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером, органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу?	Пункт 72(3) ППР	
66.	Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым сквадам и пожарным гидрантам?	Пункт 75 ППР	
67.	Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки пожарно-спасательной техники?	Пункт 75 ППР	

68.	Обеспечена ли проверкем лицом очистки объекта и прилегающей к нему территории. В том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности?	Пункт 77 ППР
69.	Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары, разведения костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты?	Пункт 77 ППР
70.	Исключен ли проверяемым лицом запуск направленных изделий из горючих материалов, принцип работы которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня, на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов?	Пункт 77 ППР
71.	Обеспечено ли проверяемым лицом создание защитных противопожарных минерализованных полос, увален (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах на объектах защиты, граничащих с лесными массивами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами?	Пункт 78 ППР
72.	Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до лесничества (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов?	Пункт 79 ППР
73.	Обеспечены ли проверяемым лицом регулярная уборка мусора и покоса травы правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, земледельцами и арендаторами земельных участков) расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих огороднических или дачных некоммерческих объединений.	Пункт 17 ППР

¹ Указывает: кван, «нет» либо «и» и случае, если требование на юридическое лицо (многозначного пресприемателя) не распространяется.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 28.07.2008, № 30, ст. 3579; 16.07.2012, № 29, ст. 3997; 08.07.2013, № 27, ст. 3477; 30.06.2014, № 26, ст. 3366; 20.07.2015, № 29, ст. 4360; 04.07.2016, № 27, ст. 4234; 31.07.2017, № 31, ст. 4793.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, № 19, ст. 2415; 03.03.2014, № 9, ст. 906; 30.06.2014, № 26, ст. 3577; 16.03.2015, № 11, ст. 1607; 16.11.2015, № 46, ст. 6397; 11.04.2016, № 15, ст. 2105; 29.08.2016, № 35, ст. 5327; 21.03.2017, № 13, ст. 1941.

⁴ Бюджетные нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 13.04.2009, № 15.

⁵ Бюджетные нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 31.03.2008, № 13.

(инициалы, фамилия, должность
проверяемого лица)

(подпись)

(дата)

20__ г.

(инициалы, фамилия, должность,
должностного лица, проводящего
плановую проверку и заполняющего
проверочный лист)

(подпись)

(дата)

20__ г.